

# SYSTXCCITC01-C, SYSTXCCWIC01-B, SYSTXCCICF01-B, SYSTXCCWIF01-B Commande du système Infinity®



Les experts à votre service

## Guide de démarrage rapide pour l'installation

Avant d'installer ce produit, veuillez passer en revue les instructions d'installation complètes.

### Pour votre sécurité

Les présentes instructions ne couvrent que l'installation de la commande du système Infinity. Des instructions d'installation physique de l'équipement intérieur et extérieur, ainsi que des accessoires, sont fournies séparément avec chaque appareil.

### Fixation de la commande du système Infinity

Fixez le support de fixation au mur. Branchez les fils au connecteur du support de fixation. Consultez la Fig. 1, la Fig. 2, et la Fig. 3 pour des exemples typiques des connexions de la commande du système Infinity à l'équipement intérieur et extérieur. Placez le bas de la commande dans le support de fixation. Enclenchez le haut de l'appareil fermement dans le support de fixation.






Fig. 1 – Schéma de connexion à quatre fils

A03146FR



A07022FR

Fig. 2 – Schéma de connexion pour la fournaise ou le ventilo-convecteur FE avec climatiseur à 1 phase



A07023FR

Fig. 3 – Schéma de connexion pour le ventilo-convecteur FE avec thermopompe à 1 phase non communicante

## Séquence de mise sous tension




Fig. 4 – Séquence de mise sous tension

A13271FR

### Formation

My Learning Center centralise les ressources de formation relatives aux systèmes de CVC résidentiels professionnels pour vous aider à renforcer votre carrière et vos activités. Il nous tient à cœur d'offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité en ligne et en classe.

Accédez à My Learning Center à l'aide de vos identifiants HVAC Partners à l'adresse [www.mlctraining.com](http://www.mlctraining.com). Communiquez avec nous à l'adresse [mylearning@carrier.com](mailto:mylearning@carrier.com) pour toute question.