

48VT-K

Comfort<sup>MC</sup> 13.4 SEER2 Système bicarburant  
HYBRID HEATMD avec réfrigérant Puron® (R-410A)  
Monophasé 2 à 5 tonnes nominales  
(capacité 24 à 60)



Turn to the experts

## Instructions d'installation


**IMPORTANT :** À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023, tous les systèmes biblocs et climatiseurs monoblocs doivent être installés en vertu des normes d'efficacité régionales émises par le Department of Energy (Département de l'énergie).

**REMARQUE :** Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instruction avant de commencer l'installation.

**REMARQUE :** Installateur : assurez-vous de laisser le manuel de l'utilisateur et les directives d'entretien avec l'appareil une fois l'installation terminée.

### Table des matières

|   |    |
|---|----|
| Pour votre sécurité                         | 1  |
| Introduction                                | 2  |
| Réception et installation                   | 2  |
| Avant la mise en service                    | 15 |
| Mise en service                             | 15 |
| Entretien                                   | 30 |
| Dépannage                                   | 37 |
| Liste de vérification de la mise en service | 37 |



A09033

Fig. 1 – Appareil 48VT

### Pour votre sécurité

Mal réalisés, l'installation, les réglages, les modifications, les révisions, les opérations d'entretien ou l'utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une décharge électrique ou d'autres situations susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels. Contactez un installateur qualifié, un atelier de réparation, le distributeur ou la succursale pour obtenir des informations ou de l'aide. L'installateur qualifié ou l'entreprise de service doit impérativement utiliser des trousseaux et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification sur le produit. Reportez-vous aux instructions d'installation individuelles fournies avec les trousseaux ou les accessoires lors de l'installation.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Ayez toujours un extincteur à portée de main. Prenez connaissance de l'intégralité de ces instructions et respectez les messages d'avertissement et de prudence contenus dans les documents et affichés sur l'appareil. Consultez les codes du bâtiment locaux, les éditions actuelles du National Fuel Gas Code (NFGC) NFPA 54/ANSI Z223.1, et le Code canadien de l'électricité (NEC) NFPA 70.

Au Canada, consultez la dernière édition des Codes de normes nationales du Canada CAN/CSA B149.1 et .2 pour l'installation de gaz naturel et propane et le Code canadien de l'électricité CAN/CSA C22.1.

Sachez reconnaître les symboles de sécurité. Ceci est un symbole de

sécurité . Soyez vigilant lorsque vous voyez ce symbole sur l'appareil et dans les instructions ou les manuels : vous risquez de vous blesser. Veillez à bien comprendre la signification de ces mots indicateurs : DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION. Ces mots sont associés aux symboles de sécurité. Le mot DANGER indique les plus graves dangers, qui provoqueront des blessures graves ou la mort. AVERTISSEMENT signale un danger qui pourrait entraîner des blessures ou la mort. Le mot MISE EN GARDE est utilisé pour indiquer des pratiques dangereuses susceptibles de causer des blessures légères ou des dégâts matériels. Le mot REMARQUE met en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

### AVERTISSEMENT

#### DANGER D'INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

Ignorer cette mise en garde pourrait provoquer des dégâts matériels, des blessures, voire la mort.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique incolore, inodore et sans goût qui peut être mortel si inhalé. Suivez toutes les instructions d'installation, d'entretien et de réparation. Voir les renseignements supplémentaires ci-dessous concernant l'installation d'une alarme de CO.

La plupart des juridictions aux États-Unis et au Canada ont des lois qui exigent l'utilisation d'alarmes de CO avec des produits de combustion. Voici des exemples de produits de combustion : fournaies, chaudières, chaufferettes, génératrices, chauffe-eau, cuisinières, sécheuses, foyers, incinérateurs, automobiles et autres moteurs à combustion interne. Même si votre juridiction n'indique pas de loi qui exige une alarme de monoxyde de carbone, il est fortement recommandé d'installer des alarmes de monoxyde de carbone pour chaque installation de produit à combustible dans un domicile ou un commerce. La CPSC (Consumer Product Safety Commission) aux États-Unis recommande l'utilisation d'alarmes de CO. Les alarmes de CO doivent être installées, utilisées et entretenues conformément aux instructions du fabricant. Pour en savoir plus sur le monoxyde de carbone, les lois locales ou pour acheter une alarme de monoxyde de carbone en ligne, veuillez visiter le site Web suivant : <https://www.kidde.com>

**! AVERTISSEMENT****RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort. Veillez toujours à couper et à consigner l'alimentation principale avant de procéder à l'installation ou à la révision de l'équipement. Il est possible que plusieurs disjoncteurs soient présents. Coupez l'alimentation des dispositifs de chauffage auxiliaires, le cas échéant.

**! AVERTISSEMENT****DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'EMPOISONNEMENT AU MONOXYDE DE CARBONE**

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

L'installateur qualifié ou l'entreprise de service doit impérativement utiliser des trusses et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification sur le produit.

**! AVERTISSEMENT****RISQUE DE COUPURE**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des blessures corporelles.

Faites attention de ne pas vous blesser avec les pièces métalliques coupantes et les vis lorsque vous déposez les panneaux d'accès (consultez Fig. 18) ou que vous intervenez sur les composants internes de l'appareil. Bien que nous ayons tout mis en œuvre pour réduire les arêtes vives au strict minimum, faites extrêmement attention et portez des vêtements, des lunettes et des gants de protection adéquats lorsque vous intervenez à l'intérieur de l'appareil ou que vous manipulez des pièces de ce dernier.

**! AVERTISSEMENT****RISQUE DE BLESSURES ET DE DÉGÂTS MATÉRIELS**

Pour un rendement, une fiabilité et une sécurité continus, les seuls accessoires et pièces de rechange approuvés sont ceux spécifiés par le fabricant de l'équipement. L'utilisation de pièces et d'accessoires non approuvés par le fabricant pourrait invalider la garantie limitée de l'équipement et entraîner un risque d'incendie, une défaillance de l'équipement et une panne. Veuillez consulter les instructions du fabricant et les catalogues de pièces de rechange disponibles auprès de votre fournisseur d'équipement.

**! AVERTISSEMENT****RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles.

Cet appareil a été fabriquée pour fonctionner avec du gaz naturel. Lorsque l'alimentation est en propane liquide (LP), cette chaudière DOIT être convertie avec une trousse de conversion au propane liquide approuvée par l'usine. Consultez la plaque signalétique pour voir quelle trousse de conversion est approuvée.

**Introduction**

Cet appareil (consultez la figure Fig. 1) est un appareil de chauffage au gaz/électrique de catégorie I et de refroidissement conçu pour une installation extérieure (consultez les figures Fig. 2 et Fig. 3 pour connaître les dimensions de l'appareil). Tous les appareils, de toutes les capacités, peuvent être configurés pour un soufflage horizontal ou vertical. Ils sont livrés d'usine avec toutes les ouvertures de gaines de soufflage vertical obturées. Les appareils peuvent être installés sur une toiture, une dalle de béton, ou directement sur le sol, si les codes locaux le permettent (consultez la figure Fig. 4 pour les dimensions du cadre de toiture).

En mode de chauffage au gaz, cet appareil est conçu pour fonctionner avec une température de retour d'air minimale en continu de 55 °F (13 °C) (thermomètre sec) et une température de retour d'air maximale en continu de 80 °F (27 °C) (thermomètre sec). Un non-respect de ces limites de température de retour d'air peut affecter la fiabilité des échangeurs thermiques, des moteurs et autres composants.

Les appareils dont le 5e caractère du numéro de modèle est un N sont des modèles à faible concentration de NOx conçus pour la Californie. Ces modèles sont conformes aux normes antipollution de concentration maximale d'oxydes d'azote (NOx) de 40 nanogrammes/joule ou moins au départ de l'usine. Ils doivent être installés dans les régions réglementées par l'organisme California Air Quality Management Districts ou dans toute autre région qui impose une faible concentration de NOx.

**! AVIS**

Si les joints d'étanchéité ou l'isolant de l'unité doivent être remplacés, assurez-vous que le matériel utilisé est conforme aux deux exigences mentionnées de l'entreprise.

1. L'isolation et les adhésifs doivent satisfaire aux exigences de la norme NFPA 90.1 en matière de propagation des flammes et d'émission de fumée.
2. L'isolation des caissons doit être conforme à la norme ASHRAE 62.2.

**Réception et installation****Étape1 – Vérification de l'équipement****Identification de l'appareil**

Le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil sont estampés sur la plaque signalétique de l'appareil. Vérifiez si ces numéros correspondent bien à ceux qui figurent sur les bons d'expédition.

**Inspection de l'appareil**

Avant de retirer les matériaux d'emballage, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages liés à l'expédition. Si l'appareil semble endommagé ou s'il s'est détaché de ses ancrages, faites-le examiner par les inspecteurs chargés du transport avant de le retirer de sa caisse. Faites parvenir les documents de réclamation directement à la compagnie de transport. Le fabricant n'est pas responsable pour les dommages encourus lors du transit. Vérifiez tous les éléments par rapport à la liste d'expédition. Si vous notez des éléments manquants, mentionnez-le dès que possible au bureau de distribution d'équipements le plus près. Pour éviter tout risque de perte ou de dommage, conservez toutes les pièces dans leurs emballages d'origine jusqu'à l'installation.

Si l'appareil est monté sur un cadre et configuré pour un soufflage vertical, consultez de nouveau l'étape 9 pour déterminer la méthode de retrait des panneaux de soufflage vertical avant l'élingage et le levage de l'appareil en vue de sa mise en place. Il est possible que le retrait des panneaux ne puisse se faire que lorsque l'appareil repose sur le sol.

## Étape2 – Ancrage de l'appareil

Pour obtenir au besoin des détails supplémentaires au sujet des arrimages résistants aux ouragans et de la certification PE (Professional Engineering), communiquez avec votre distributeur.

### Cadre de toiture

Installez le cadre de toiture en suivant les directives qui accompagnent le cadre (consultez Fig. 4). Posez l'isolant, les chanlattes, la paroi d'étanchéité et le solin. Les gaines doivent être fixées au cadre.

**IMPORTANT :** Le calfeutrage de l'appareil au cadre est essentiel pour assurer l'étanchéité à l'eau du montage. Installez les matériaux d'étanchéité fournis avec le cadre de toiture. Un mauvais calfeutrage peut également causer des fuites d'air et diminuer le rendement de l'appareil.

Le cadre doit être de niveau à plus ou moins 1/4 po (6 mm). Cela est nécessaire pour assurer une bonne évacuation des condensats. Consultez au besoin les directives d'installation du cadre de toiture pour obtenir de plus amples renseignements.

Installation sur des cadres de toiture de série G de conception antérieure. Deux ensembles d'accessoires sont disponibles pour faciliter le montage d'un nouvel appareil de série G sur un cadre de toiture de série G de conception antérieure.

1. Les ensembles d'accessoires portant les numéros CPADCURB001A00 (petit cadre) et CPADCURB002A00 (grand cadre) comprennent un adaptateur de cadre de toiture et des joints pour l'étanchéité périmétrique et les ouvertures de gaine. Avec ces ensembles, le montage peut s'effectuer sans aucune modification supplémentaire du cadre.
2. Il est également possible de modifier le cadre existant en retirant la bride horizontale externe et en utilisant l'ensemble d'accessoires portant le numéro CPGSKTKIT001A00, lequel comprend des entretoises (pour faciliter l'alignement du cadre existant) et des joints pour l'étanchéité périmétrique et les ouvertures de gaine. Cet ensemble est utilisé lorsque le cadre existant doit être modifié en retirant la bride horizontale externe.



## MISE EN GARDE



### RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL OU AUTRES DOMMAGES STRUCTURELS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels.


Pour éviter d'endommager la toiture ou le solin, vérifiez que le dégagement nécessaire à la lame de scie est suffisant pour la découpe de la bride horizontale externe du cadre de toiture.








CADRE PETIT/COMMUN



GRAND CADRE



POSE DE L'APPAREIL SUR UN CADRE COMMUN

APPAREILS AVEC PETITS ET GRANDS BACS DE BASE

A180216FR

| CAPACITÉ DE L'UNITÉ | NUMÉRO DE CATALOGUE | A<br>Po (mm) | B<br>Po (mm)* | C<br>Po (mm) | D<br>Po (mm) | E<br>Po (mm) | F<br>Po (mm) | G<br>Po (mm) | H<br>Po (mm) |
|---------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Petit               | CPRFCURB011B00      | 356 (14)     | 254 (10)      | 16 (406)     | 47,8 (1214)  | 32,4 (822)   | 2,7 (69)     | 30,6 (778)   | 46,1 (1170)  |
| Grande              | CPRFCURB013B00      | 356 (14)     | 356 (14)      |              |              | 43,9 (1116)  |              | 42,2 (1072)  |              |

REMARQUES :

1. Le cadre de toiture doit être ajusté en fonction de l'appareil à installer.
2. Au besoin, la bande d'étanchéité doit être appliquée sur l'appareil à installer.
3. Le cadre de toiture est en acier de calibre 16.
4. Fixez les gaines au cadre (les brides de la gaine reposent sur le cadre).
5. Panneaux isolés: fibre de verre de 1 po (25,4 mm) d'épaisseur, densité de 1 lb.


**IMPORTANT :** N'installez pas des appareils à grand bac de base HYBRID HEAT sur un petit bac de base (cadre commun). Le centre de gravité d'un appareil à grand bac de base HYBRID HEAT pourrait être en surplomb sur le cadre et créer une condition non sécuritaire. Avant d'installer un appareil à grand bac de base sur un cadre commun, mesurez la distance Y du plan dimensionnel dans la documentation du produit pour vérifier que cette distance est supérieure à 14 po (356 mm). N'installez pas un appareil à grand bac de base sur un cadre commun si la distance Y (centre de gravité) est inférieure à 14 po (356 mm).

Fig. 4 – Dimensions du cadre de toiture

# ⚠ CAUTION - NOTICE TO RIGGERS ⚠ PRUDENCE - AVIS AUX MONTEURS

ACCESS PANELS MUST BE IN PLACE WHEN RIGGING.  
LES PANNEAUX D'ACCÈS DOIVENT ÊTRE EN PLACE LORS DE LA MANIPULATION.

Use top skid as spreader bar. / Utiliser la palette du haut comme barre de répartition.



50CY502286 2.0

A09051FR

| Unité            | 24  |       | 30  |     | Unité            | 36  |     | 42  |     | 48  |     | 60  |     |
|------------------|-----|-------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | lb  | kg    | lb  | kg  |                  | lb  | kg  | lb  | kg  | lb  | kg  | lb  | kg  |
| Poids à soulever | 382 | 173,3 | 406 | 184 | Poids à soulever | 461 | 209 | 477 | 216 | 491 | 223 | 554 | 251 |

REMARQUE : Reportez-vous aux plans dimensionnels pour le poids sur les coins.

Fig. 5 – Élingage suggéré

## Montage sur dalle

Déposez l'appareil sur un coussinet ferme et de niveau qui se trouve au moins à 2 po (51 mm) au-dessus du plan structurel. Le coussinet doit dépasser le caisson de l'appareil d'au moins 2 po (51 mm) sur les 4 côtés. Ne fixez pas l'appareil au coussinet, à moins que les réglementations locales l'exigent.

## Étape3 – Gains fabriquées sur place

Fixez toutes les gaines au cadre de toiture et à la structure du bâtiment pour les appareils à soufflage vertical. Ne raccordez pas les gaines à l'appareil. Pour les applications à soufflage horizontal, l'appareil est pourvu de brides sur les ouvertures horizontales. Toutes les gaines doivent être fixées aux brides. Isolez et assurez l'étanchéité de toutes les gaines externes, les joints et ouvertures dans la toiture à l'aide de contre-solins et de mastic selon les codes applicables.

Les gaines qui traversent des espaces non climatisés doivent être isolées et recouvertes d'un pare-vapeur.

Lorsqu'un appareil à soufflage vertical utilise un plénum d'air de retour, il doit comporter une gaine de retour qui traverse le platelage de toit en conformité avec le code de prévention des incendies.

Consultez la plaque signalétique de l'appareil pour connaître le dégagement requis autour des gaines. La pression statique d'air de retour du caisson ne doit pas dépasser 0,25 po de colonne d'eau

## Étape4 – Dégagement pour l'appareil

Le dégagement minimal de fonctionnement et d'entretien est indiqué dans les figures Fig. 2 et Fig. 3.

**IMPORTANT** : Ne bloquez pas le débit d'air extérieur. Une obstruction à l'entrée d'air extérieure ou à la sortie du ventilateur pourrait diminuer la durée de vie du compresseur.

Le ventilateur de condenseur aspire l'air à travers le serpentin du condenseur et le refoule par la grille supérieure de l'appareil. Assurez-vous que l'air refoulé par le ventilateur ne recircule pas vers le serpentin du condenseur. N'installez pas l'appareil dans un coin ou sous un obstacle en hauteur. Le dégagement minimal sous un surplomb partiel (comme le surplomb normal d'une maison) est de 48 po (1219 mm) au-dessus de l'appareil. Le dépassement maximal d'un surplomb partiel ne doit pas dépasser 48 po (1219 mm).

N'installez pas l'appareil dans un endroit où l'eau, la glace ou la neige provenant d'un surplomb ou d'un toit pourraient endommager ou submerger l'appareil. N'installez pas l'appareil sur un tapis ou sur d'autres matériaux combustibles. L'appareil peut être installé sur un plancher de bois ou sur des couvertures de classes A, B ou C.

## Étape5 – Levage et positionnement de l'unité

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Si l'appareil doit être installé sur une toiture, assurez-vous que la toiture peut supporter le poids additionnel. Localisez l'appareil de façon à éviter tout contact accidentel avec le carneau.

L'élingage et le positionnement de cet appareil peuvent présenter un danger en raison de l'emplacement de montage, p.ex., sur une toiture, une structure surélevée, etc.

Seuls un grutier et un personnel au sol qualifiés devraient manipuler et installer cet appareil.

Lorsque vous travaillez sur cet appareil, respectez rigoureusement les mises en garde que comportent la documentation, les plaques signalétiques et les étiquettes fixées à l'appareil, ainsi que toutes les mesures de sécurité qui peuvent s'appliquer.

La formation des opérateurs d'équipements de levage doit inclure les points suivants, sans s'y limiter:

1. Application de l'équipement de levage à charge et réglages de levage en fonction de la diversité des charges.
2. Directives relatives à l'utilisation et aux précautions spéciales.
3. Conditions de la charge relatives au fonctionnement de l'équipement de levage, p.ex., l'équilibrage, la température, etc.

Respectez tous les codes de sécurité applicables. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail.

## Inspection

Avant la première utilisation, puis tous les mois par la suite, effectuez un contrôle visuel des manilles, des axes à épaulement et des sangles. Recherchez des dommages, traces d'usure, déformations structurelles ou fissures. Recherchez particulièrement une usure excessive aux points d'attache du palan et aux surfaces de support de la charge. Les éléments qui semblent usés à ces endroits ne doivent plus être utilisés et mis au rebut.



## AVERTISSEMENT

### RISQUE DE CHUTE DE L'APPAREIL

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Ne vous tenez jamais sous une charge soulevée ou ne soulevez jamais une charge au-dessus d'une personne.



## AVERTISSEMENT

### RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Lorsque les sangles sont tendues, l'axe doit être à au moins 36 po (914 mm) au-dessus du couvercle supérieur de l'appareil.

## Élingage et levage de l'appareil (consultez Fig. 5)

Des trous de levage sont prévus dans les longerons de la base (consultez les figures Fig. 2 et Fig. 3).

1. Laissez le plateau d'expédition supérieur de l'appareil en place en l'utilisant comme écarteur pour éviter d'endommager l'appareil. Si le plateau n'est pas disponible, utilisez une barre d'écartement suffisamment longue pour protéger l'appareil.
2. Attachez les manilles, les axes à épaulement et les sangles aux longerons à la base de l'appareil. Assurez-vous que les éléments de levage ont une capacité suffisante pour soutenir le poids de l'appareil (consultez la Fig. 5).
3. Placez un axe suffisamment solide au milieu des sangles. Positionnez l'axe de sorte que l'appareil se soulève également du sol.

Une fois l'appareil en place sur le cadre de toiture ou sur le coussinet, retirez le plateau supérieur.

## Étape6 – Raccordement du tuyau d'évacuation de condensats

**REMARQUE :** Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'évacuation de condensats est réalisé en conformité avec les codes locaux et les restrictions applicables.

Sur cet appareil, l'évacuation des condensats s'effectue par un raccord de 3/4 po NPT qui traverse le panneau d'accès du compresseur (consultez les figures Fig. 2 et Fig. 3 pour l'emplacement).

Les condensats peuvent être évacués directement sur la toiture pour une installation de toiture (si autorisé) ou sur un tablier de gravier pour une installation au niveau du sol. Posez un siphon de condensats fournis sur place à l'extrémité du raccord de condensats pour assurer une évacuation adéquate. Assurez-vous que la sortie du siphon est plus basse que le raccord du bac de récupération des condensats d'au moins 1 po (25 mm) pour éviter un débordement du bac (consultez la Fig. 6). Amorcez le siphon avec de l'eau. Si l'installation utilise un tablier de gravier, assurez-vous qu'il est en pente descendante en s'éloignant de l'appareil.

Si l'installation requiert une évacuation des condensats éloignée de l'appareil, posez un siphon de condensats de 2 po (50 mm) à l'extrémité du raccord de condensats pour assurer une évacuation adéquate (consultez la figure Fig. 6). Assurez-vous que la sortie du siphon est plus basse que le raccord du bac de récupération des condensats d'au moins 1 po (25 mm). Ceci permet d'éviter un débordement du bac.

Amorcez le siphon avec de l'eau. Raccordez un tuyau d'évacuation en PVC ou en cuivre de 3/4 po minimum (fourni sur place) à l'extrémité du siphon de 2 po (50 mm). N'utilisez pas un tuyau plus petit. Le tuyau d'évacuation doit avoir une pente descendante d'au moins 1 po (25 mm) par 10 pi (3 m) de longueur de conduite horizontale. Vérifiez que le tuyau d'évacuation ne fuit pas.




Fig. 6 – Siphon de condensat

A09052FR

## Étape7 – Installation du capot de carneau

Le carneau est attaché à la gaine d'air de retour aux fins d'expédition. Retirez le couvercle de la gaine pour accéder à l'ensemble (consultez la Fig. 8).

**REMARQUE :** Les modèles à faible concentration de NOx doivent être installés dans les régions réglementées par l'organisme California Air Quality Management Districts qui imposent une faible concentration de NOx.

Ces modèles sont conformes aux normes antipollution de concentration maximale d'oxydes d'azote (NOx) de 40 nanogrammes/joule ou moins au départ de l'usine.

**REMARQUE :** Les exigences de faible concentration de NOx ne s'appliquent qu'aux installations qui fonctionnent au gaz naturel.



## AVERTISSEMENT

### DANGER D'INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Le système de ventilation est conçu pour assurer une ventilation adéquate. Le carneau doit être installé comme indiqué dans cette section des directives d'installation de l'appareil.

Installez le carneau de la façon suivante:

1. Cette installation doit être conforme aux codes locaux de la construction et au NFGC (National Fuel Gas Code) NFPA 54/ANSI Z223.1 (au Canada, CAN/CSA B149.1 et B149.2)(dernière édition). Reportez-vous aux codes de plomberie locaux et provinciaux ou aux codes des eaux usées ainsi qu'à tous les autres codes applicables.
2. Retirez le carneau de son emplacement d'expédition, soit à l'intérieur du module de retour du ventilateur (consultez la Fig. 8). Retirez le couvercle de la gaine de retour pour accéder au carneau. Placez le carneau sur le panneau de fumée. Orientez les trous de vis du carneau avec ceux du panneau de fumée.
3. Fixez le carneau au panneau de fumée en insérant une vis dans la bride supérieure et la bride inférieure de la gaine.

## Étape 8 – Installation de la tuyauterie de gaz

Le tuyau d'alimentation de gaz pénètre dans l'appareil par le trou d'accès prévu à cet effet. Pour amener le gaz à l'appareil, utilisez un raccord gaz de 1/2 po FPT raccordé à l'entrée de la vanne de gaz.

Installez une conduite de gaz jusqu'au module de chauffage. Consultez le tableau **Tableau 2** et le code NFGC (National Fuel Gas Code) pour connaître les dimensions de la conduite de gaz. N'utilisez pas un tuyau en fonte. Il est recommandé d'utiliser un tuyau en fer noir. Vérifiez les recommandations relatives aux conduites existantes auprès de votre compagnie de servitudes. Dimension de la tuyauterie d'alimentation de gaz pour une perte maximale de pression de 0,5 po de colonne d'eau. N'utilisez jamais un tuyau plus petit que 1/2 po FPT à l'entrée de la vanne de gaz.

Pour les applications au gaz naturel, la pression de gaz au niveau du raccord de gaz de l'appareil ne doit pas être inférieure à 4,0 po de colonne d'eau ou supérieure à 13 po de colonne d'eau lorsque l'unité est en fonction. Pour les applications au gaz propane, la pression de gaz ne doit pas être inférieure à 11 po de colonne d'eau ou supérieure à 13 po de colonne d'eau au niveau du raccord de gaz.

Un raccord NPT taraudé et obturé de 1/8 po accessible pour le branchement d'un manomètre d'essai doit être installé immédiatement en amont du raccord d'alimentation de gaz à la vanne de gaz.

Pour l'installation d'une conduite d'alimentation de gaz, observez les codes locaux relatifs à l'installation des conduites de gaz. Reportez-vous à la dernière édition du code NFGC (National Fuel Gas Code) NFPA 54/ANSI Z223.1 (au Canada, CAN/CGA B149.1).


**REMARQUE :** Dans l'état du Massachusetts :

1. Les raccordements des tuyaux d'alimentation en gaz DOIVENT être effectués par un plombier ou par un monteur d'installations à gaz titulaire d'un permis.
2. Lors de l'utilisation de raccords flexibles, la longueur maximum ne doit pas dépasser 915 mm (36 po).
3. Si des robinets d'arrêt sont utilisés sur l'équipement, ils doivent comporter un levier en T.
4. L'utilisation de tuyaux en cuivre pour la tuyauterie de gaz n'est PAS approuvée par l'État du Massachusetts.

S'il n'y a pas de codes locaux du bâtiment, observez les recommandations pertinentes suivantes:

1. Évitez les points bas sur les grandes longueurs de tuyau. Installez les tuyaux en pente, avec 1/4 po (6,35 mm) pour chaque section de 15 pi (4,6 m) afin de prévenir les accumulations. Installez les tuyaux horizontaux en pente descendante jusqu'aux colonnes montantes. Utilisez les colonnes montantes pour raccorder le module de chauffage et le compteur.

2. Protégez toutes les parties du système de tuyauterie contre les dommages physiques et thermiques. Supportez toute la tuyauterie au moyen de sangles, de supports et autres éléments appropriés. Utilisez au moins un support à tous les 6 pi (1,8 m). Pour les dimensions de tuyau supérieures à 1/2 po, observez les recommandations des codes provinciaux.
3. Un composé à joints (pâte lubrifiante) doit être appliqué avec modération et seulement sur le filetage mâle des joints pour le raccordement des tuyaux. Utilisez uniquement une pâte lubrifiante qui résiste aux gaz de pétrole liquéfiés, comme spécifiée par les codes locaux et provinciaux. N'utilisez pas de ruban Téflon.
4. Installez un piège à sédiments sur la colonne montante qui alimente le module de chauffage (consultez la Fig. 7). Ce point de purge permet de piéger la saleté et les condensats.



**Fig. 7 – Piège à sédiments**

C99020FR

5. Installez un robinet de coupure manuel externe principal facilement accessible sur le tuyau d'alimentation de gaz à 6 pi (1,8 m) du module de chauffage.
6. Installez un raccord à joint rodé près du module de chauffage, entre le robinet de coupure manuel de l'appareil et le robinet de coupure manuel externe principal.
7. Avant de raccorder la tuyauterie à l'appareil, faites un essai pression de toute la tuyauterie de gaz conformément aux codes locaux et provinciaux de gaz et de plomberie.

**REMARQUE :** Faites un essai pression du système d'alimentation de gaz une fois la tuyauterie d'alimentation de gaz raccordée à la vanne de gaz. La tuyauterie d'alimentation doit être débranchée de la vanne de gaz durant l'essai pression du système de tuyauterie si la pression d'essai dépasse 0,5 psig. Effectuez l'essai pression du système de tuyauterie d'alimentation de gaz à une pression égale ou inférieure à 0,5 psig. Le module de chauffage de l'appareil doit être isolé du système de tuyauterie de gaz en fermant le robinet de coupure manuel externe principal et en ouvrant légèrement le raccord à joint rodé.

## AVERTISSEMENT

### DANGER D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels.

- Raccordez le tuyau de gaz à l'appareil en utilisant une contre-clé pour d'éviter d'endommager les commandes de régulation de gaz.
- Ne purgez jamais un conduit de gaz dans une chambre de combustion. N'effectuez jamais une recherche de fuite à l'aide d'une flamme. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.
- Utilisez une longueur appropriée de tuyau pour éviter toute contrainte sur le collecteur de régulation de gaz.
- Si l'installation requiert un raccord flexible ou s'il est permis par des autorités compétentes, un tuyau en fer noir doit être installé sur la vanne de gaz de la fournaise et il doit dépasser du caisson de la fournaise d'au moins 2po (50mm).
- Si les codes permettent l'utilisation d'un raccord flexible, utilisez toujours un raccord neuf. N'utilisez pas un raccord qui a été monté au préalable sur un autre appareil au gaz.

8. Une fois toute la tuyauterie installée, vérifiez l'étanchéité de toutes les conduites de gaz montées sur place et en usine. Utilisez une solution savonneuse spécifiquement conçue pour la détection de fuites disponible dans le commerce ou toute autre méthode spécifiée par les réglementations ou codes locaux.

### Étape9 – Installation des raccords de gaine

Les ouvertures d'air soufflé et de retour situées sur le côté et sous l'appareil sont munies de brides de gaine. Pour les applications à soufflage vertical, les gaines se raccordent au cadre de toiture (consultez les figures [Fig. 2](#) et [Fig. 3](#) pour les dimensions et l'emplacement des raccords).

### Configuration des appareils à soufflage vertical

## AVERTISSEMENT

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Veillez toujours à couper et à consigner l'alimentation principale avant de procéder à l'installation ou à la révision de l'équipement. Il est possible que plusieurs disjoncteurs soient présents.

1. Ouvrez tous les disjoncteurs avant d'entreprendre des travaux d'entretien.
2. Retirez les couvercles de gaine métalliques horizontaux pour accéder aux parties défonçables pour les gaines de soufflage vertical dans le bac de base de l'appareil. (Consultez la [Fig. 8](#).)

## MISE EN GARDE

### RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages matériels.


Récupérez TOUTES les vis ayant été retirées. Ne laissez aucune vis sur la toiture, ce qui pourrait l'endommager en permanence.

3. Sur les appareils monophasés, retirez l'élément isolant qui recouvre la partie défonçable en plastique du soufflage vertical (côté sortie seulement). L'élément isolant est maintenu en place par du ruban adhésif en aluminium. Veuillez prendre note que les appareils à grand cadre possèdent deux éléments isolants, mais que seul l'élément qui recouvre la partie défonçable du soufflage vertical doit être retiré. Mettez l'élément isolant au rebut.
4. Pour retirer les couvercles défonçables en plastique du soufflage vertical des ouvertures de soufflage et de retour, sectionnez les liaisons à l'avant et sur le côté droit du couvercle à l'aide d'un tournevis et d'un marteau. Enfoncez ensuite le couvercle pour sectionner les liaisons à l'arrière et sur le côté gauche du couvercle. Ces couvercles défonçables en plastique sont maintenus en place par des liaisons semblables à celles utilisées pour les pastilles défonçables des composants électriques. Mettez les couvercles défonçables en plastique au rebut.
5. Déposez l'appareil sur le cadre de toiture.
6. Vérifiez que les gaines de soufflage vertical sont alignées avec les ouvertures correspondantes de l'appareil.
7. Au besoin, réinstallez les couvercles métalliques horizontaux pour assurer l'étanchéité de l'appareil. Vérifiez que les ouvertures sont étanches à l'air et à l'eau.

**REMARQUE :** La conception et l'installation du système de gaines doivent être conformes aux normes de la NFPA pour les installations de climatisation et de ventilation non résidentielles (NFPA 90A) ou résidentielles (NFPA 90B) et aux codes et ordonnances locaux.

Observez les critères suivants pour la sélection, les dimensions et la pose du système de gaines:

1. Les appareils sont expédiés d'usine pour une installation à soufflage horizontal (en retirant les couvercles de gaine).
2. Sélectionnez et déterminez les dimensions des gaines et des registres de soufflage et de retour d'air conformément aux recommandations de l'ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).
3. Utilisez des raccords flexibles entre les gaines rigides et l'appareil pour éviter un transfert de vibrations. Les raccords peuvent être vissés ou boulonnés aux brides de gaine. Utilisez des joints d'étanchéité appropriés pour garantir un assemblage étanche aux intempéries et à l'air.
4. Tous les appareils doivent être équipés de filtres ou d'un support de filtre auxiliaire fournis sur place et montés du côté retour d'air de l'appareil. Les dimensions des filtres sont indiquées dans le [Tableau 1](#).
5. Dimensionnez toutes les gaines en fonction du débit d'air maximal requis (chauffage ou refroidissement) pour l'appareil à installer. Évitez les changements de dimension trop brusques (augmentation ou diminution) sous peine de réduire le rendement du système.
6. Toutes les gaines extérieures doivent être isolées et protégées des intempéries. Isolez les gaines traversant des zones non climatisées et utilisez un pare-vapeur conforme à l'édition actuelle de la SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association) et de l'ACCA (Air Conditioning Contractors of America) pour les normes d'installation minimales des systèmes de chauffage et de climatisation. Fixez toutes les gaines à la structure du bâtiment.
7. Installez le solin et les systèmes contre les intempéries et les vibrations sur toutes les ouvertures de la structure du bâtiment en conformité avec les codes locaux et les bonnes pratiques du bâtiment.



Couvercles de gaine horizontaux




Fig. 8 – Ouvertures d'air de soufflage et de retour

Tableau 1 – Caractéristiques physiques

| Capacité de l'appareil                             | 24060  | 30060     | 36090  | 42090     |
|--|--|-----------|--|-----------|
| Capacité nominale (tonnes)                         | 2  | 2,5       | 3  | 3,5       |
| Poids à l'expédition (lb)                          | 373  | 406       | 461  | 477       |
| Poids à l'expédition (kg)                          | 169  | 184       | 209  | 216       |
| Compresseur, nombre                                | Scroll / 1   |           |  |           |
| Fluide frigorigène                                 | R-410A   |           |  |           |
| Quantité de frigorigène (lb)                       | 7,25   | 11,5      | 10,4   | 10,5      |
| Quantité de frigorigène (kg)                       | 3,3  | 5,2       | 4,7  | 4,8       |
| Régulateur de débit de frigorigène                 | Détendeur thermostatique intérieur, régulateurs AccuRater extérieurs |           |  |           |
| Dia. int. de la buse (po)                          | 0,032 (2)  | 0,035 (2) | 0,040 (2)  | 0,046 (2) |
| Dia. ext. de la buse (mm)                          | 0,81 (2)   | 0,89 (2)  | 1,02 (2)   | 1,17 (2)  |
| Serpentin extérieur                                |  |           |  |           |
| Rangs... Ailettes/po,                              | 1... 21  | 2... 21   | 1... 21  | 1... 21   |
| Surface frontale (pi <sup>2</sup> )                | 18,8   | 18,8      | 23,3   | 23,3      |
| Ventilateur extérieur                              |  |           |  |           |
| Débit d'air nominal (pi <sup>3</sup> /min)         | 3000   | 3200      | 3500   | 3500      |
| Diamètre (po)                                      | 24   | 24        | 26   | 26        |
| Diamètre (mm)                                      | 610  | 610       | 660  | 660       |
| Moteur hp (tr/min)                                 | 1/10 (810)   | 1/5 (810) | 1/5 (810)  | 1/5 (810) |
| Serpentin intérieur                                |  |           |  |           |
| Rangs... Ailettes/po,                              | 3 à 15   | 3... 17   | 3... 17  | 3... 17   |
| Surface frontale (pi <sup>2</sup> )                | 3,7  | 3,7       | 4,7  | 4,7       |
| Ventilateur intérieur                              |  |           |  |           |
| Débit d'air nominal (pi <sup>3</sup> /min)         | 750  | 950       | 1150   | 1350      |
| Dimension (po)                                     | 10 x 10  | 10 x 10   | 11 x 10  | 11 x 10   |
| Dimension (mm)                                     | 254 x 254  | 254 x 254 | 279 x 254  | 279 x 254 |
| HP du moteur                                       | 1/2  | 1/2       | 1/2  | 3/4       |
| Module de fournaise <sup>†</sup>                   |  |           |  |           |
| Buse de brûleur                                    |  |           |  |           |
| 1 étage Gaz naturel Qté...Dim. de la buse          | 3... 44  | 3... 44   | 3... 38  | 3... 38   |
| 1 étage Gaz propane Qté...Dim. de la buse          | 3... 55  | 3... 55   | 3... 53  | 3... 53   |
| Pressostat haute pression (psig)                   | 650 +/- 15   |           |  |           |
| Coupure  | 420 +/- 25   |           |  |           |
| Réenclenchement (automatique)                      |  |           |  |           |
| Perte de charge / pressostat basse pression (psig) | 20 +/- 5   |           |  |           |
| Coupure  | 45 +/- 10  |           |  |           |
| Réenclenchement (automatique)                      |  |           |  |           |
| Filtres de retour d'air <sup>††</sup> jetables     | 2 – 20 x 12 x 1 po<br>508 x 305 x 25 mm                              |           | 1 – 24 x 16 x 1 po<br>610 x 406 x 25 mm<br>24 x 14 x 1 po<br>610 x 356 x 25 mm |           |

\*. Basé sur l'altitude, de 0 à 2 000 pi (0 à 610 m).

†. Les dimensions de filtre requises indiquées sont basées sur les vitesses d'air supérieures de refroidissement ou de chauffage de l'AHRI (Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute) de 300 à 350 pi/min pour les filtres haute capacité. La perte de charge dans le filtre à air pour les filtres non standard ne doit pas être supérieure à 0,08 po de colonne d'eau.

‡. Si l'installation utilise un support de filtre accessoire, consultez les directives d'installation fournies avec le support de filtre pour les dimensions et la quantité de filtres requise.

**Tableau 1 – Données physiques (suite)**

| Capacité de l'appareil                             | 48090  | 48115   | 60115   | 60130   |
|--|--|---------|---|---------|
| Capacité nominale (tonnes)                         | 4  | 4       | 5   | 5       |
| Poids à l'expédition (lb)                          | 491  | 491     | 554   | 554     |
| Poids à l'expédition (kg)                          | 223  | 223     | 251   | 251     |
| Compresseur, nombre                                | Scroll / 1   |         |   |         |
| Fluide frigorigène                                 | R-410A   |         |   |         |
| Quantité de frigorigène (lb)                       | 10,0   |         | 13,25   |         |
| Quantité de frigorigène (kg)                       | 4,5  |         | 6,0   |         |
| Régulateur de débit de frigorigène                 | Intérieur, un régulateur AccuRater,<br>extérieur, deux régulateurs AccuRater |         | Intérieur, détendeur thermostatique,<br>extérieur, deux régulateurs AccuRater |         |
| Dia. int. de la buse (po)                          | 0,080 (1)  |         | S.O.  |         |
| Dia. ext. de la buse (mm)                          | 2,03 (1)   |         |   |         |
| Dia. int. de la buse (po)                          | 0,046 (2)  |         | 0,046 (2)   |         |
| Dia. ext. de la buse (mm)                          | 1,17 (2)   |         | 1,17 (2)  |         |
| Serpentin extérieur                                |  |         |   |         |
| Rangs... Ailettes/po,                              | 2... 21  |         | 2... 21   |         |
| Surface frontale (pi²)                             | 13,6   |         | 17,5  |         |
| Ventilateur extérieur                              |  |         |   |         |
| Débit d'air nominal (pi³/min)                      | 3500   |         | 3500  |         |
| Diamètre (po)                                      | 26   |         | 26  |         |
| Diamètre (mm)                                      | 660  |         | 660   |         |
| HP du moteur                                       | 1/5  |         | 1/5   |         |
| Moteur (tr/min)                                    | (810)  |         | (810)   |         |
| Serpentin intérieur                                |  |         |   |         |
| Rangs... Ailettes/po,                              |  |         | 3... 17   |         |
| Surface frontale (pi²)                             |  |         | 5,6   |         |
| Ventilateur intérieur                              |  |         |   |         |
| Débit d'air nominal (pi³/min)                      | 1600   |         | 1750  |         |
| Dimension (po)                                     | 11 x 10  |         | 11 x 10   |         |
| Dimension (mm)                                     | 279 x 254  |         | 279 x 254   |         |
| HP du moteur                                       | 1  |         | 1   |         |
| Module de fournai <sup>*</sup>                     |  |         |   |         |
| Buse de brûleur                                    |  |         |   |         |
| 1 étage Gaz naturel Qté...Dim. de la buse          | 3... 38  | 3... 33 | 3... 33   | 3... 31 |
| 1 étage Gaz propane Qté...Dim. de la buse          | 3... 53  | 3... 51 | 3... 51   | 3... 49 |
| Pressostat haute pression (psig)                   |  |         |   |         |
| Coupure  | 650 +/- 15   |         |   |         |
| Réenclenchement (automatique)                      | 420 +/- 25   |         |   |         |
| Perte de charge / pressostat basse pression (psig) |  |         |   |         |
| Coupure  | 20 +/- 5   |         |   |         |
| Réenclenchement (automatique)                      | 45 +/- 10  |         |   |         |
| Filtres de retour d'air <sup>† ‡</sup> jetables    | 1 – 24 x 16 x 1 (610 x 406 x 25)<br>24 x 18 x 1 (610 x 457 x 25)             |         |   |         |

\*. \*Basé sur l'altitude, de 0 à 2 000 pi (0 à 610 m).

†. Les dimensions de filtre requises indiquées sont basées sur les vitesses d'air supérieures de refroidissement ou de chauffage de l'AHRI (Air Conditioning Heating and Refrigeration Institute) de 300 à 350 pi/min pour les filtres haute capacité. La perte de charge dans le filtre à air pour les filtres non standard ne doit pas être supérieure à 0,08 po de colonne d'eau.

‡. Si l'installation utilise un support de filtre accessoire, consultez les directives d'installation fournies avec le support de filtre pour les dimensions et la quantité de filtres requise.

**Tableau 2 – Capacités de débit de gaz maximal\***

| DIMENSION NOMINALE DU TUYAU EN FER (PO) | DIAMÈTRE INTERNE (PO) | LONGUEUR DE TUYAU – PI (m) <sup>†</sup> |          |          |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
|---|-----------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   |                       | 10 (3,0)                                | 20 (6,1) | 30 (9,1) | 40 (12,2) | 50 (15,2) | 60 (18,3) | 70 (21,3) | 80 (24,4) | 90 (27,4) | 100 (30,5) | 125 (31,1) | 150 (45,7) | 175 (53,3) | 200 (61,0) |
| 1/2                                     | 622                   | 175                                     | 120      | 97       | 82        | 73        | 66        | 61        | 57        | 53        | 50         | 44         | 40         | —          | —          |
| 3/4                                     | 0,824                 | 360                                     | 250      | 200      | 170       | 151       | 138       | 125       | 118       | 110       | 103        | 93         | 84         | 77         | 72         |
| 1                                       | 1,049                 | 680                                     | 465      | 375      | 320       | 285       | 260       | 240       | 220       | 205       | 195        | 175        | 160        | 145        | 135        |
| 1 1/4                                   | 1,380                 | 1400                                    | 950      | 770      | 600       | 580       | 530       | 490       | 460       | 430       | 400        | 360        | 325        | 300        | 280        |
| 1-1/2                                   | 1,610                 | 2100                                    | 1460     | 1180     | 990       | 900       | 810       | 750       | 690       | 650       | 620        | 550        | 500        | 460        | 430        |

\*. Capacité du tuyau en pied cube de gaz par heure pour des pressions de gaz de 0,5 psig ou moins. Perte de charge de 0,5 po de colonne d'eau (basé sur un gaz de gravité spécifique 0,60). Consultez le tableau [Tableau 2](#) et le NFGC (National Fuel Gas Code) NFPA 54/ANSI Z223.1.

†. Cette longueur inclut un nombre habituel de raccords

Tableau 3 – Entrées de chauffage

| ENTRÉE DE CHAUFFAGE (BTU/H) | NOMBRE DE BUSES | PRESSION D'ALIMENTATION DU GAZ (PO DE COL. D'EAU) |      |           |      | PRESSION DE COLLECTEUR (PO DE COL. D'EAU) |           |
|-----------------------------|-----------------|---|------|-----------|------|---|-----------|
|                             |                 | Naturel*  |      | Propane†* |      | Naturel{                                  | Propane*† |
|                             |                 | Min.  | Max. | Min.      | Max. |   |           |
| 40 000                      | 2               | 4,0   | 13,0 | 11,0      | 13,0 | 3,2~3,8                                   | 10,0~11,0 |
| 60 000                      | 3               | 4,0   | 13,0 | 11,0      | 13,0 | 3,2~3,8                                   | 10,0~11,0 |
| 90 000                      | 3               | 4,5   | 13,0 | 11,0      | 13,0 | 3,2~3,8                                   | 10,0~11,0 |
| 115 000                     | 3               | 4,5   | 13,0 | 11,0      | 13,0 | 3,2~3,8                                   | 10,0~11,0 |
| 130 000                     | 3               | 4,5   | 13,0 | 11,0      | 13,0 | 3,2~3,8                                   | 10,0~11,0 |

\*. Basé sur des altitudes de 2 000 pi (610 m) au-dessus du niveau de la mer. Aux États-Unis, le débit d'entrée nominal des systèmes installés à des altitudes de plus de 2 000 pi (610 m) doit être réduit de 4 % par tranche de 1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer. Au Canada, lorsque l'altitude est entre 2 000 pi (610 m) et 4 500 pi (1372 m), le débit calorifique doit être réduit de 10 %.

†. Lorsqu'un appareil est converti au propane, la dimension des buses doit être changée. Consultez les directives distinctes de l'ensemble de conversion du gaz naturel au gaz propane.

## Étape 10 – Raccordements électriques



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Le caisson de l'appareil doit avoir un point de masse ininterrompu et sans rupture. Ce point de masse peut être constitué d'un fil électrique raccordé à la vis de masse de l'appareil dans le compartiment de commande, ou d'un conduit approuvé en tant que masse électrique lorsqu'il est installé conformément à la dernière édition du NFPA 70 (NEC) ou au Code canadien de l'électricité CSA C22.1 et aux codes électriques locaux pour le Canada.



### MISE EN GARDE

#### DANGER DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde risque d'endommager l'appareil.

1. Effectuez tous les branchements électriques conformément à la dernière édition du NFPA 70 (NEC) et aux codes électriques locaux qui gèrent ce type de câblage. Au Canada, tous les branchements électriques doivent être conformes à la norme CSA C22.1 du Code canadien de l'électricité Partie 1 et aux codes électriques locaux applicables. Consultez le schéma de câblage de l'appareil.
2. Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre pour réaliser les connexions entre le disjoncteur fourni sur place et l'appareil. IL N'EST PAS PERMIS D'UTILISER DU FIL D'ALUMINIUM.
3. Vérifiez que l'alimentation haute tension à l'appareil se situe dans la plage de tension de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Pour corriger une tension inadéquate ou un déséquilibre des phases, communiquez avec votre compagnie d'électricité locale.
4. Isolez les fils basse tension en fonction de la plus haute tension qui circule dans le conduit lorsque des fils basse tension sont acheminés dans le même conduit que des fils haute tension.
5. N'endommagez pas les composants internes lorsque vous percez des trous dans les panneaux pour installer des éléments électriques, des conduits, etc.
6. Acheminez le ou les blocs d'alimentation hors des zones qui pourraient être endommagées par de la pelouse ou de l'équipement de jardinage ou tout autre dommage accidentel.

## Branchements haute tension

Lorsque vous acheminez des fils d'alimentation dans l'appareil, utilisez uniquement du fil de cuivre entre le disjoncteur et l'appareil. Les fils haute tension doivent cheminer dans un conduit jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans le panneau de gaine. L'extrémité du conduit au panneau de gaine doit être étanche à l'eau.

L'appareil doit être branché à un circuit électrique séparé muni d'un disjoncteur étanche à l'eau fourni sur place et monté à portée de vue de l'appareil. Consultez la plaque signalétique de l'appareil et les codes NEC et locaux pour connaître le calibre maximal du fusible ou la capacité maximale du disjoncteur, ainsi que l'intensité admissible minimale du circuit pour déterminer le calibre des conducteurs.

Le boîtier de disjoncteur fourni sur place doit être monté sur le trou d'entrée haute tension de l'appareil lorsque l'alimentation standard et les points d'entrée de basse tension sont utilisés (consultez les figures Fig. 2 et Fig. 3 pour les emplacements acceptables).

**REMARQUE :** Le boîtier de disjoncteur fourni sur place doit être monté de sorte qu'il ne couvre pas les volets d'air de combustion de gaz de l'appareil.

Consultez l'étiquette de câblage de l'appareil (Fig. 14 – Fig. 15) et la Fig. 9 pour l'exécution des connexions de câblage haute tension. Procédez de la façon suivante pour finaliser les connexions haute tension de l'appareil.

Appareils monophasés:

1. Amenez les fils haute tension (L1, L2) et le fil de masse dans le boîtier de commande.
2. Raccordez le fil de masse au point de masse du cadre.
3. Localisez les fils noir et jaune branchés côté ligne du contacteur.
4. Branchez le fil d'excitation L1 au fil noir à la borne 11 du contacteur de compresseur.
5. Branchez le fil d'excitation L2 au fil jaune à la borne 23 du contacteur de compresseur.

## Procédures particulières pour un fonctionnement sur 208V



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Assurez-vous que l'alimentation de l'appareil est COUPÉE avant de modifier le câblage. Attachez une étiquette de mise en garde appropriée sur le sectionneur. Lorsque le disjoncteur est ouvert, déplacez le fil noir du transformateur (3/16 po [4,8 mm]) de la borne 230 à la borne 208. La tension primaire du transformateur passe à 208 V c.a.

# ⚠ AVERTISSEMENT

## RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Avant d'effectuer toute modification sur le câblage, assurez-vous que l'arrivée de gaz est coupée. Ensuite, coupez l'alimentation de l'appareil et placez une étiquette de verrouillage.

## Branchements de tension de commande

N'utilisez pas un thermostat qui consomme du courant. Le module de commande pourrait ne pas fonctionner correctement.

Utilisez des fils en cuivre de calibre 18 AWG codés par couleur et isolés (35 °C minimum) pour effectuer les raccordements de tension entre le thermostat et l'appareil. Si le thermostat est situé à plus de 100 pi (30,5 m) de l'appareil (distance mesurée le long des fils de tension de commande), utilisez des fils 16 AWG codés par couleur et isolés (35 °C minimum).

Localisez les sept fils basse tension du thermostat dans le boîtier d'épissure de 24 V. Consultez Fig. 9 pour le schéma de câblage. Amenez les fils basse tension du thermostat à travers la bague de l'orifice d'entrée du câblage de commande (Fig. 2 Fig. 3 et ), puis dans le boîtier d'épissure basse tension. Formez une boucle d'égouttement avant d'introduire les fils dans le panneau. Attachez tous les fils et les serre-câbles pour qu'ils ne gênent pas le fonctionnement de l'appareil.




Fig. 9 – Branchements haute et basse tensions

A09067FR

## Réglage du point d'équilibre – Thermostat ou thermostat hybride

**TEMPÉRATURE DE POINT D'ÉQUILIBRE** – La température de point d'équilibre est un réglage qui affecte le fonctionnement du mode de chauffage. Il s'agit de la température d'entrée réglable sur place (plage de 5 à 55 °F) (-15 à 12 °C) pour laquelle le thermidstat ou le thermostat deux combustibles mesure la température de l'air extérieur et activent ou non la thermopompe. Si la température extérieure est supérieure au point d'équilibre, la thermopompe démarre d'abord pour tenter d'atteindre la température intérieure de l'appel. Si la thermopompe ne peut pas augmenter suffisamment la température dans un délai raisonnable, p.ex., 15 minutes, la fournaise au gaz démarre pour permettre d'atteindre la température intérieure de l'appel. Si la température extérieure est inférieure au point d'équilibre, le démarrage de la thermopompe est bloqué et la fournaise au gaz est utilisée pour atteindre la température intérieure de l'appel. Il y a trois règles qui gouvernent la sélection de la température de point d'équilibre finale: Lisez attentivement chacune d'elle afin de déterminer le point d'équilibre propice à votre installation hybride:

1. Température d'équilibre de capacité: Il s'agit de la valeur seuil où la capacité de la thermopompe ne permet pas d'atteindre la température intérieure demandée en raison de la température extérieure qui chute. Lorsque cette valeur (ou une valeur inférieure) est atteinte, la fournaise est requise pour maintenir la température intérieure appropriée.
2. Température d'équilibre économique: Au-dessus de cette valeur, la thermopompe constitue le moyen de chauffage le plus efficace et, en dessous de cette valeur, la fournaise est plus efficace. Il n'est pas toujours facile de déterminer cette condition, car elle dépend bien sûr du coût du gaz et de l'électricité, mais aussi de l'efficacité de la fournaise et de la thermopompe. Généralement, pour une utilisation économique, la thermopompe doit fonctionner au-dessus de cette température, en assumant que sa capacité est suffisante, et la fournaise doit fonctionner en dessous de cette température.
3. Température d'équilibre de confort: Lorsque la thermopompe fonctionne en dessous de cette valeur, l'air soufflé dans la pièce pourrait être inconfortable, c'est-à-dire trop froid. Mais cela est purement subjectif, étant donné que le propriétaire a sa propre idée de confort. Sous cette température, la fournaise doit fonctionner pour l'obtention du confort intérieur désiré.

## Protection du transformateur

Le transformateur est de type à limitation d'énergie. Il est réglé pour supporter une surcharge de 30 secondes ou un court-circuit secondaire. En cas de surcharge ou de court-circuit, corrigez le problème de surcharge et vérifiez s'il y a un fusible grillé sur la carte du contrôleur de gaz ou sur la carte interface du ventilateur. Remplacez le fusible grillé par un fusible de même taille et de même calibre.

## Avant la mise en service

### AVERTISSEMENT

#### DANGER D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

1. Observez les règles de sécurité reconnues et portez des lunettes de protection lorsque vous effectuez des procédures de contrôle ou de réparation sur le circuit de frigorigène.
2. Ne faites pas fonctionner le compresseur et n'alimentez pas l'appareil à moins que le bouchon du compresseur soit en place et bien serré.
3. Ne retirez pas le bouchon du compresseur avant que toutes les sources d'alimentation électriques soient débranchées et étiquetées.
4. Libérez et récupérez tout le frigorigène du circuit avant de toucher au bouchon du compresseur s'il y a une possibilité de fuite près des bornes du compresseur.
5. Ne tentez jamais de réparer un raccord soudé sur un circuit de frigorigène sous pression.
6. N'utilisez pas un chalumeau pour tenter de retirer un composant. Le circuit renferme de l'huile et du frigorigène sous pression. Pour retirer un composant, portez des lunettes de protection et procédez comme suit :
  - a. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil et placez une étiquette de verrouillage.
  - b. Libérez et récupérez tout le frigorigène du circuit à partir des orifices des côtés haute et basse pressions.
  - c. À l'aide d'un coupe-tube, coupez le tube de raccordement et retirez le composant de l'appareil.
  - d. Avec précaution, éliminez au besoin le reste de soudure sur les bouts de tube. La flamme du chalumeau peut enflammer l'huile.

Procédez à l'inspection et la préparation de l'appareil en vue du démarrage initial comme suit :

1. Retirez les panneaux d'accès (consultez la [Fig. 18](#)).
2. Lisez et respectez les instructions qui figurent sur toutes les étiquettes AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et INFORMATION attachées à l'appareil ou qui l'accompagnent.
3. Procédez aux vérifications suivantes :
  - a. Recherchez des dommages liés à l'expédition ou la manutention, p. ex., des conduites rompues, des pièces desserrées ou des fils débranchés.
  - b. Vérifiez toutes les connexions effectuées sur place et en usine. Vérifiez que les connexions sont correctement effectuées et bien serrées.
  - c. Vérifiez que les fils ne touchent pas les tubes de frigorigène ou des arêtes de métal vives.
  - d. Inspectez les ailettes des serpentins. Si les ailettes ont été endommagées durant l'expédition ou la manutention, redressez-les avec précaution à l'aide d'un peigne fin.

### AVERTISSEMENT

#### INCENDIE, EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Ne purgez pas une conduite de gaz dans une chambre de combustion. N'utilisez pas une allumette ou une flamme nue pour détecter les fuites de gaz. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

4. Vérifiez les conditions suivantes :
  - a. Assurez-vous que la conduite de gaz ne renferme pas d'air. Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, effectuez les étapes suivantes avec la vanne de gaz en position FERMÉE :

**REMARQUE :** Si le tuyau d'alimentation de gaz n'a pas été purgé avant de brancher l'appareil, celui-ci est rempli d'air. Il est recommandé de desserrer le raccord à joint rodé et de laisser la conduite d'alimentation se purger jusqu'à ce que l'odeur de gaz soit perceptible. Ne purgez jamais une conduite de gaz dans une chambre de combustion. Dès que l'odeur de gaz est perceptible, resserrez immédiatement le raccord. Attendez 5 minutes, puis allumez l'appareil.

- b. Vérifiez que les pales du ventilateur de condenseur sont correctement positionnées dans l'ouverture du ventilateur. Le bord d'attaque des pales du ventilateur de condenseur doit être à 1/2 po (12 mm) au maximum de l'ouverture du ventilateur.
  - c. Vérifiez que les filtres à air sont en place.
  - d. Vérifiez que le siphon de condensats est rempli d'eau pour assurer une bonne évacuation.
  - e. Vérifiez que tous les outils et autres pièces détachées diverses ont été retirés.

## Mise en service

### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'INCENDIE, DE BLESSURE OU DE MORT

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves ou mortelles.

Ne contournez pas les commandes de sécurité de l'appareil, y compris, mais sans s'y limiter, l'interrupteur de fin de course principal, l'interrupteur thermique de retour de flamme ou de brûleur et le transducteur de pression/pressostat.

## Étape1 – Recherche de fuites de frigorigène

### AVERTISSEMENT



#### RISQUE D'EXPLOSION

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles et des dommages matériels.

N'utilisez jamais de l'air ou des gaz renfermant de l'oxygène pour rechercher des fuites ou faire fonctionner un compresseur de frigorigène. Des mélanges pressurisés d'air ou de gaz renfermant de l'oxygène pourraient provoquer une explosion.

Procédez comme suit pour localiser et réparer une fuite de frigorigène et pour charger le circuit de l'appareil :

1. Localisez la fuite et assurez-vous que la pression du circuit de frigorigène a été libérée et que le frigorigène a été récupéré à partir des orifices des côtés haute et basse pressions.
2. Réparez la fuite selon les procédures d'entretien des circuits de frigorigène.

**REMARQUE :** Installez un filtre déshydrateur bi-débit si le circuit a été ouvert à la suite de réparations.

3. Ajoutez une petite quantité de vapeurs de frigorigène (R-410A) dans le circuit et effectuez un essai de fuites.
4. Récupérez le frigorigène du circuit et évacuez-le à 500 microns si aucune autre fuite n'est détectée.
5. Chargez le circuit de frigorigène Puron (R-410A) en utilisant une balance électronique. Consultez la plaque signalétique de l'appareil pour connaître la charge requise.

## Étape2 – Séquence de fonctionnement du système de refroidissement

- a. Ventilation continue
  - (1.) Le thermostat ferme le circuit R à G et active le moteur de ventilateur pour un fonctionnement continu.
- b. Mode refroidissement (climatisation)
  - (1.) Si la température intérieure est inférieure à la valeur du point de consigne, le thermostat ferme les circuits R à G, R à Y et R à O. L'appareil souffle un débit d'air de refroidissement.
- c. Mode chauffage à la thermopompe
 

Température extérieure au-dessus du réglage de point d'équilibre du thermostat.

  - (1.) Suite à un appel de chauffage, les bornes Y et G du thermostat hybride sont alimentées. Le signal Y est transmis à la borne Y de la carte de dégivrage (DB). Un délai de 5 minutes entre les cycles est intégré à la carte de dégivrage, ce qui empêche le compresseur de redémarrer avant la fin du délai.
  - (2.) La borne T2 alimente le contacteur du compresseur par le circuit des pressostats haute pression (HPS) et basse pression (LPS). Le compresseur et le ventilateur extérieur démarrent. La borne G du thermostat alimente la borne G de la carte interface du ventilateur. Le moteur de ventilateur est alimenté par les contacts de la carte interface du ventilateur (IFB).
  - (3.) Lorsque le thermostat cesse d'alimenter les bornes Y et G, le compresseur et le ventilateur extérieur s'arrêtent. Le moteur de ventilateur de l'évaporateur s'arrête dans un délai de 90 secondes.
- d. Mode chauffage au gaz
 

Température extérieure en dessous du réglage de point d'équilibre du thermostat.

## Séquence de fonctionnement de chauffage (modèles monophasés)

(Consultez les figures Fig. 14 et Fig. 15 et l'étiquette de câblage de l'appareil) Suite à un appel de chauffage, la borne W du thermostat est alimentée et le ventilateur d'air de combustion démarre pour une prépurge de 5 secondes. Lorsque le pressostat détecte que le ventilateur d'air de combustion déplace suffisamment d'air de combustion, la séquence du brûleur démarre. Cette fonction est contrôlée par le contrôleur du régulateur de gaz intégré (IGC). Le moteur de ventilateur intérieur (évaporateur) démarre dans les 30 secondes suivant l'allumage de la flamme. Lorsque le réglage de température du thermostat est atteint, la borne W n'est plus alimentée, les brûleurs s'éteignent et le moteur de ventilateur intérieur (évaporateur) s'arrête dans un délai de 90 secondes. Veuillez noter que le contrôleur du régulateur de gaz intégré (IGC) de l'appareil peut automatiquement réduire la temporisation d'activation du moteur du ventilateur intérieur et augmenter la temporisation de désactivation du moteur du ventilateur intérieur en cas de pression statique élevée dans la gaine ou d'obstruction partielle du filtre.

## Étape3 – Mise en service et réglages du système de chauffage

**⚠ MISE EN GARDE**

**DANGER DE DOMMAGES AUX COMPOSANTS DE L'APPAREIL**

Le non-respect de cette mise en garde risque d'endommager l'appareil. Complétez les étapes requises indiquées dans la section « Avant la mise en service » avant de démarrer l'appareil. Ne contournez aucun dispositif de sécurité lorsque vous faites fonctionner l'appareil.

Complétez les étapes requises indiquées dans la section « Avant la mise en service » avant de démarrer l'appareil. Ne contournez aucun dispositif de sécurité lorsque vous faites fonctionner l'appareil. Vérifiez que les buses du brûleur sont correctement alignées. Des buses de brûleur mal alignées pourraient rendre le fonctionnement irrégulier.

Observez les directives d'allumage de l'étiquette d'utilisation du module de chauffage (apposée à l'intérieur du panneau d'accès des commandes) pour démarrer le module de chauffage.

**REMARQUE :** Assurez-vous que l'arrivée de gaz a été purgée, et qu'une recherche de fuites a été effectuée sur toute la tuyauterie de gaz.




Fig. 10 – Ensemble du brûleur

A07679FR




Fig. 11 – Brûleur monoport

C99021FR

### Vérification des commandes de chauffage

Faites démarrer l'appareil et vérifiez le bon fonctionnement des commandes de chauffage comme suit (consultez les directives d'allumage de la fournaise situées à l'intérieur du panneau d'accès des commandes):

1. Placez le commutateur SYSTEM du thermostat d'ambiance à la position HEAT (chauffage) et le commutateur du ventilateur à la position AUTO (automatique).
2. Réglez la commande de température de chauffage du thermostat à un niveau supérieur à celui de la pièce.
3. Le ventilateur d'air de combustion démarre.
4. Suivant un appel de chauffage, le brûleur principal doit s'allumer dans les 5 secondes qui suivent l'étincelle d'allumage. Si les brûleurs ne s'allument pas, une autre tentative s'effectue dans un délai de 22 secondes, avant une autre tentative de 5 secondes. Si les brûleurs ne s'allument toujours pas, la séquence est répétée. Si les brûleurs ne s'allument pas dans les 15 minutes suivant l'appel initial de chauffage, le système se verrouille. Pour réinitialiser la commande, coupez l'alimentation de 24 V de W.
5. Le ventilateur de l'évaporateur s'éteint dans les 45 secondes après l'allumage de la flamme. Le ventilateur de l'évaporateur s'éteint dans les 45 secondes lorsque la température demandée par le thermostat est atteinte. Veuillez prendre note que le contrôleur du régulateur de gaz intégré (IGC) de l'appareil peut automatiquement réduire la temporisation ON (activation) et augmenter la temporisation OFF (désactivation) de l'évaporateur en cas de pression statique élevée dans la gaine ou d'obstruction partielle du filtre.

### Vérification de l'entrée du gaz

Vérifiez le débit de gaz et la pression dans le collecteur après la mise en service de l'appareil (consultez le [Tableau 3](#)). Si un réglage s'avère nécessaire, procédez comme suit :

- Les pouvoirs calorifiques indiqués dans le [Tableau 3](#) correspondent à des altitudes de 2 000 pi (610 m) au-dessus du niveau de la mer. Ces valeurs sont basées sur du gaz naturel d'un pouvoir calorifique de 1025Btu/pi<sup>3</sup> et d'une gravité spécifique de 0,60, ou sur du gaz propane d'un pouvoir calorifique de 2500Btu/pi<sup>3</sup> et d'une gravité spécifique de 1,5.

Aux États-Unis:

Lorsque l'altitude est supérieure à 2 000 pi (610 m), le débit calorifique doit être réduit de 2 % par 1 000 pi (305 m) au-dessus du niveau de la mer.

Pour les installations dont l'altitude est inférieure à 2 000 pi (610 m), consultez la plaque signalétique de l'appareil.

Pour les installations dont l'altitude est supérieure à 2 000 pi (610 m), multipliez le débit calorifique indiqué sur la plaque signalétique par le coefficient de réduction du [tableau 4](#) pour obtenir le pouvoir calorifique approprié.

**Tableau 4 – Coefficient de réduction selon l'altitude pour les États-Unis\***

| Altitude pi (m)            | Pourcentage de réduction | Facteur de coefficient de réduction <sup>†</sup> |
|----------------------------|--------------------------|--|
| 0-2 000<br>(0-610)         | 0                        | 1,00   |
| 2001-3000*<br>(610-914)    | 8-12                     | 0,90   |
| 3001-4000<br>(315-1219)    | (12-16)                  | 0,86   |
| 4001-5000<br>(1220-1524)   | 16-20                    | 0,82   |
| 5001-6000<br>(1524-1829)   | 20-24                    | 0,78   |
| 6 001-7 000<br>(1829-2134) | 24-28                    | 0,74   |
| 7 001-8 000<br>(2134-2438) | 28-32                    | 0,70   |
| 8 001-9 000<br>(2439-2743) | 32-36                    | 0,66   |
| 9001-10 000<br>(2744-3048) | 36-40                    | 0,62   |

\*. \*Au Canada, reportez-vous aux réglages d'altitude canadiens.

†. †Les multiplicateurs de détarage sont fondés sur une altitude au milieu de la plage d'altitude.

### AU CANADA :

Lorsque l'altitude est entre 2 000 pi (610 m) et 4 500 pi (1 372 m), le débit calorifique doit être réduit de 10 % par une entreprise de conversion du gaz ou un concessionnaire.

### EXEMPLE :

Pouvoir calorifique d'une fournaise de 90 000 Btu/h installée à 4 300 pi (1 311 m) d'altitude.

|   |   |                                     |   |   |
|---|---|-------------------------------------|---|---|
| Pouvoir calorifique de la fournaise au niveau de la mer | X | Facteur de coefficient de réduction | = | Pouvoir calorifique de la fournaise à l'altitude d'installation |
| 90 000  | X | 0,90                                | = | 81 000  |

Lorsque l'approvisionnement de gaz utilisé a une gravité spécifique et un pouvoir calorifique différents, reportez-vous aux codes provinciaux et locaux ou communiquez avec votre distributeur pour déterminer la dimension de buse requise.

## ⚠ MISE EN GARDE

### RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde pourrait réduire la durée de vie de la fournaise.

Ne percez pas les buses. Un perçage inadéquat (ébarbures, faux ronds, etc.) peut causer un bruit excessif du brûleur et une erreur d'orientation des flammes du brûleur. Si le trou de buse semble endommagé ou que vous suspectez qu'il a été repercé, vérifiez-le à l'aide d'une mèche de perceuse de la bonne dimension.

### Réglage de l'entrée du gaz

L'entrée de gaz à l'appareil se détermine en mesurant le débit de gaz au compteur et la pression dans le collecteur. Il est recommandé de mesurer le débit de gaz au compteur pour les appareils au gaz naturel. La pression dans le collecteur doit être mesurée pour déterminer l'entrée de gaz des appareils au gaz propane.

### Mesure de débit de gaz (appareils au gaz naturel)

Il est possible d'effectuer des réglages mineurs de débit de gaz en changeant la pression dans le collecteur. La pression dans le collecteur doit être maintenue entre 3,2 et 3,8 po de colonne d'eau




Fig. 12 – Vanne de gaz à une phase

A07751FR

Si des réglages plus importants sont nécessaires, remplacez les buses du brûleur principal en observant les recommandations des codes provinciaux et locaux.

**REMARQUE :** Tous les autres appareils raccordés au même compteur doivent être arrêtés pendant le mesure de débit de gaz au compteur.

Procéder de la façon suivante:

1. Coupez l'arrivée de gaz de l'appareil.
2. Retirez le bouchon de tuyau du collecteur (consultez la Fig. 10) et raccordez le manomètre. Ouvrez l'arrivée de gaz de l'appareil.
3. Notez le nombre de secondes que prend le cadran de test du compteur de gaz pour effectuer une révolution.
4. Divisez le nombre de secondes obtenu à l'étape 3 par 3 600 (nombre de secondes dans une heure).
5. Multipliez le résultat obtenu à l'étape 4 par le nombre de pieds cubes (pi<sup>3</sup>) indiqué pour une révolution du cadran de test pour obtenir le débit de gaz en pieds cubes (pi<sup>3</sup>) par heure.
6. Multipliez le résultat obtenu à l'étape 5 par la valeur du pouvoir calorifique en Btu pour obtenir le pouvoir calorifique total en Btu/h. Comparez cette valeur au pouvoir calorifique indiqué dans le Tableau 3 (consultez votre fournisseur de gaz local si vous ne connaissez pas le pouvoir calorifique du gaz).

**EXEMPLE :** Présumons que la valeur du cadran de test est de 1 pi<sup>3</sup>, qu'une révolution prend 32 secondes, et que le pouvoir calorifique du gaz est de 1 050 Btu/pi<sup>3</sup>. Procéder de la façon suivante:

1. 32 secondes pour compléter une révolution.
2.  $3\,600 / 32 = 112,5$ .
3.  $112,5 \times 1 = 112,5 \text{ pi}^3$  de gaz par heure.
4.  $112,5 \times 1\,050 = 118\,125 \text{ Btu/h}$ .

Si le pouvoir calorifique désiré du gaz est de 115 000 Btu/h, seul un changement mineur de pression du collecteur est requis.

Observez la pression du collecteur et procédez comme suit pour régler le débit calorifique:

1. Retirez la vis de protection du régulateur qui recouvre la vis de réglage en plastique sur la vanne de gaz (consultez la Fig. 12).
2. Tournez la vis de réglage en plastique dans le sens horaire pour augmenter le débit de gaz ou dans le sens antihoraire pour le diminuer (consultez la Fig. 12). La pression dans le collecteur doit être entre 3,2 et 3,8 po de de colonne d'eau

## ! AVERTISSEMENT

### RISQUE D'INCENDIE ET DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.

Une pression du collecteur qui s'écarte de cette plage pourrait rendre le fonctionnement de l'appareil non sécuritaire.

3. Remettez la vis de protection du régulateur en place sur la vanne de gaz (consultez la Fig. 12).
4. Coupez l'arrivée de gaz de l'appareil. Débranchez le manomètre du point de pression et remettez en place le bouchon de tuyau sur la vanne de gaz. (Consultez la Fig. 10.) Ouvrez l'arrivée de gaz de l'appareil et vérifiez s'il y a des fuites.

### Mesure de la pression dans le collecteur (appareils au gaz propane)

Consultez les instructions d'installation de l'ensemble de conversion au propane pour vérifier correctement le débit de gaz.

**REMARQUE :** Pour les installations dont l'altitude est inférieure à 2 000 pi (610 m), consultez la plaque signalétique de l'appareil pour l'ensemble de conversion au propane approprié. Pour les installations dont l'altitude est supérieure à 2 000 pi (610 m), communiquez avec votre distributeur pour l'ensemble de conversion au propane approprié.

### Vérification de la flamme du brûleur

Avec le panneau d'accès des commandes retiré (consultez Fig. 18), observez le fonctionnement du module de chauffage de l'appareil. Vérifiez que les flammes du brûleur sont douces et de couleur bleu pâle, et qu'elles sont à peu près semblables pour chaque brûleur. Le propane produit des flammes bleues (consultez la Fig. 12). Consultez la section Entretien pour les renseignements sur la dépose du brûleur.

### Fonctionnement normal

Le contrôleur du régulateur de gaz intégré (IGC) comprend un témoin DEL (diode électroluminescente) d'état de fonctionnement. L'IGC est situé derrière le panneau d'accès des commandes (consultez Fig. 18). En fonctionnement normal, la DEL est toujours allumée (consultez Tableau 5 pour les codes d'erreur).

### Débit d'air et élévation de la température

Le module de chauffage pour chaque taille d'appareil est conçu et approuvé pour fournir un débit d'air de chauffage correspondant à la plage d'augmentation de température qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les tableaux Tableau 7 indiquent les plages d'augmentation de température approuvées pour chaque capacité de chauffage, ainsi que le débit d'air en pi<sup>3</sup>/min à diverses augmentations de température pour une pression statique externe donnée. Le débit d'air de chauffage doit produire une augmentation de température qui correspond à la plage de températures approuvée. Dans le cas des appareils à 1 phase uniquement, la vitesse de ventilateur « élevée » ne s'applique qu'au refroidissement à pression statique élevée et ne doit pas être utilisée pour le chauffage au gaz.

Reportez-vous à la section Débit d'air intérieur et réglages de débit d'air pour régler le débit d'air de chauffage au besoin.

### Interrupteurs de limite

L'interrupteur de limite (LS) normalement fermé ferme le circuit de commande. Si la température de l'air de sortie augmente au-delà de la température maximale permise, l'interrupteur de limite s'ouvre et le circuit de commande se déclenche. Toute interruption dans le circuit de commande ferme rapidement la vanne de gaz et coupe le débit de gaz aux brûleurs. Le moteur de ventilateur continue de fonctionner jusqu'à ce que l'interrupteur de limite se remette en circuit.

Lorsque la température de l'air chute sous le seuil de basse température de l'interrupteur de limite, l'interrupteur se ferme et ferme le circuit de commande. Le système d'allumage direct par étincelle s'arrête et redémarre pour reprendre le mode de chauffage normal.

**Tableau 5 – Indications du témoin DEL**

| CODE D'ÉTAT   | INDICATIONS DU TÉMOIN DEL |
|---|---------------------------|
| Fonctionnement normal <sup>2</sup>                            | On (Activé)               |
| Panne d'alimentation ou panne matérielle                      | Off (Désactivé)           |
| Contrôlez le fusible et le circuit de basse tension           | 1 clignotement            |
| Anomalie de l'interrupteur de limite                          | 2 clignotements           |
| Anomalie de détection de flamme                               | 3 clignotements           |
| Quatre anomalies consécutives de l'interrupteur de limite     | 4 clignotements           |
| Anomalie de verrouillage d'allumage                           | 5 clignotements           |
| Anomalie de pressostat  | 6 clignotements           |
| Anomalie de l'interrupteur de retour de flamme                | 7 clignotements           |
| Anomalie d'erreur interne                                     | 8 clignotements           |
| Réenclenchement automatique temporaire de 1heure <sup>1</sup> | 9 clignotements           |

**REMARQUES :**

1. Ce code d'erreur signale une erreur interne du processeur qui se réinitialise automatiquement au bout d'une heure L'anomalie peut être causée par des signaux parasites dans la structure ou à proximité. Il s'agit d'une exigence UL.
2. La DEL indique un fonctionnement acceptable. Ne remplacez pas la carte de commande de l'allumage.
3. Lorsque la borne W est alimentée, les brûleurs restent allumés pendant au moins 60 secondes.
4. S'il y a plus d'un code d'erreur, il s'affichent par la DEL par séquence.

**Interrupteur de retour de flamme**

L'interrupteur de retour de flamme ferme le robinet de gaz principal en cas de retour de flamme. L'interrupteur est situé au-dessus des brûleurs principaux. Lorsque la température de l'interrupteur de retour de flamme atteint la température maximale permise, le circuit de commande se déclenche, ce qui ferme la vanne de gaz et coupe l'arrivée de gaz aux brûleurs. Le moteur de ventilateur intérieur (évaporateur) (IFM) et le ventilateur d'air de combustion continuent de tourner jusqu'à ce que l'interrupteur se remette en circuit. La DEL de l'IGC signale le CODE D'ERREUR7.

**Étape4 – Mise en service et réglages du système de refroidissement**

Complétez les étapes requises indiquées dans la section « Avant la mise en service » avant de démarrer l'appareil. Ne contournez aucun dispositif de sécurité lorsque vous faites fonctionner l'appareil. Ne faites pas fonctionner le compresseur lorsque la température extérieure est inférieure à 40 °F (4,4 °C), sauf si l'ensemble de basse température ambiante auxiliaire est utilisé. Ne faites pas fonctionner le compresseur sur des cycles courts. Attendez 5 minutes entre les cycles pour éviter d'endommager le compresseur.

**Vérification de fonctionnement des commandes de refroidissement**

Faites démarrer l'appareil et vérifiez le bon fonctionnement des commandes de refroidissement comme suit :

1. Placez le commutateur SYSTEM (système) du thermostat d'ambiance à la position OFF (arrêt). Vérifiez que le moteur de ventilateur démarre lorsque le commutateur FAN (ventilateur) est placé en position ON (marche) et qu'il s'arrête lorsque le commutateur FAN (ventilateur) est placé en position AUTO (automatique).

2. Placez le commutateur SYSTEM (système) en position COOL (refroidissement) et le commutateur FAN (ventilateur) en position AUTO (automatique). Réglez la commande de refroidissement à un niveau inférieur à la température de la pièce. Vérifiez que le compresseur, le ventilateur de condenseur et les moteurs de ventilateur de l'évaporateur démarrent. Vérifiez que le cycle de refroidissement s'arrête lorsque le réglage de la commande de température est atteint. Le ventilateur de l'évaporateur continue de fonctionner pendant 90 secondes.

**Vérification et réglage de la charge de frigorigène**

Le circuit de l'appareil est complètement chargé de frigorigène Puron (R-410A) à l'usine, puis vérifié et scellé. Laissez le système fonctionner pendant au moins 15 minutes avant de vérifier ou de régler la charge.


AVERTISSEMENT



**RISQUE D'EXPLOSION**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles et des dommages matériels.

N'utilisez jamais de l'air ou des gaz renfermant de l'oxygène pour rechercher des fuites ou faire fonctionner un compresseur de frigorigène. Des mélanges pressurisés d'air ou de gaz renfermant de l'oxygène pourraient provoquer une explosion.

**REMARQUE :** Normalement, il n'est pas nécessaire de régler la charge de frigorigène, sauf si l'on suspecte que l'appareil ne contient pas la charge de Puron® (R-410A) appropriée.

**REMARQUE :** Certains appareils ont des orifices calibrés de frigorigène fixes. La procédure de charge n'est pas la même pour les appareils avec détendeurs thermostatiques. Reportez-vous à la procédure qui convient pour votre appareil.

L'étiquette de charge et les tableaux illustrés se rapportent à des températures et pressions du système en mode de refroidissement seulement. Une étiquette de charge de frigorigène est apposée à l'intérieur du panneau d'accès au compresseur. (Consultez le Fig. 16, la température de sous-refroidissement pour appareils avec détendeur thermostatique et la température de surchauffe pour appareils avec orifice calibré fixe.) Les tableaux indiquent la température de conduite de liquide requise à des pressions de conduite de refoulement et des températures ambiantes extérieures données.

Un tableau de température de surchauffe se trouve à l'intérieur du panneau d'accès au compresseur sur les appareils avec orifice calibré fixe. Reportez-vous à la procédure de charge qui figure sur l'étiquette.

Vous devez utiliser un thermocouple ou un thermomètre à thermistance et un manomètre de collecteur pour évaluer la charge d'un appareil par la méthode de charge de température de sous-refroidissement. Les thermomètres au mercure ou les petits thermomètres à cadran ne conviennent pas pour ce type de mesure.


MISE EN GARDE

**RISQUE DE DOMMAGES À L'APPAREIL**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

Lorsque vous évaluez la charge de frigorigène, le réglage indiqué en rapport avec la charge spécifiée à l'usine doit toujours être très minime. Si la procédure indique qu'un réglage substantiel est nécessaire, cela indique une condition anormale dans le circuit de refroidissement, p. ex., un débit d'air insuffisant à travers le ou les serpents.

Procéder de la façon suivante:

1. Retirez les capuchons des raccords d'entretien des côtés basse et haute pressions.
2. Utilisez des flexibles avec poussoir d'obus de valve pour raccorder respectivement les manomètres de basse et haute pressions aux raccords d'entretien de basse et haute pressions.
3. Faites fonctionner l'appareil en mode de refroidissement jusqu'à ce que les pressions du circuit se stabilisent.
4. Mesurez et notez les valeurs suivantes:
  - a. Température ambiante extérieure (°F [°C] thermomètre sec).
  - b. Température de la conduite de liquide (°F [°C]).
  - c. Pression de refoulement (côté haute pression) (psig).
  - d. Pression d'aspiration (côté basse pression) (psig) (pour référence seulement).
5. À l'aide des tableaux de charge de refroidissement, comparez la température de l'air extérieur (°F [°C] thermomètre sec) par rapport à la pression de la conduite de refoulement (psig) pour déterminer la température de conduite de liquide du système souhaitée (consultez Fig. 16).
6. Comparez la température de conduite de liquide réelle avec la température de conduite de liquide souhaitée. Avec une tolérance de  $\pm 2$  °F ( $\pm 1,1$  °C), ajoutez du frigorigène si la température est plus de 2 °F (1,1 °C) supérieure à la température de la conduite de liquide appropriée, ou retirez du frigorigène si la température est plus de 2 °F (1,1 °C) inférieure à la température de la conduite de liquide requise.

**REMARQUE :** Si le problème qui cause des mesures imprécises est une fuite de frigorigène, consultez la section Recherche de fuites de frigorigène.

#### **Débit d'air intérieur et réglages de débit d'air**

### **! MISE EN GARDE**

#### **RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL**

Le non-respect de cette mise en garde pourrait entraîner des dommages à l'appareil.

En mode de refroidissement, le volume d'air recommandé est de 350 à 450pi<sup>3</sup>/min pour chaque 12000 Btu/h de capacité de refroidissement. En mode de chauffage, le débit d'air doit produire une augmentation de température correspondant à la plage de température qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

**REMARQUE :** Vérifiez que tous les registres de soufflage et de retour d'air sont ouverts, libres d'obstructions et correctement réglés.

### **! AVERTISSEMENT**

#### **RISQUE D'ÉLECTROCUTION**

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Avant d'effectuer toute modification sur le câblage intérieur, assurez-vous que l'arrivée de gaz est coupée. Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil et placez une étiquette de verrouillage avant de changer la vitesse du ventilateur.

Cet appareil utilise des vitesses de ventilateur différentes pour les modes de chauffage au gaz et de refroidissement. Les modèles monophasés ont également une vitesse de ventilateur continue spécifique. Tous les modèles ont deux vitesses de mode de refroidissement pouvant être sélectionnées sur place: une vitesse de ventilateur de refroidissement normale (350 à 450pi<sup>3</sup>/min/tonne) et une vitesse de ventilateur de déshumidification améliorée (aussi basse que 320pi<sup>3</sup>/min/tonne) pour une utilisation avec un déshumidistat ou un thermostat avec fonction de déshumidification.

Cet appareil est réglé en usine pour un fonctionnement à vitesse unique de débit d'air en mode de refroidissement. Pour les modèles monophasés, la vitesse de mode de refroidissement correspond au marquage COOL (refroidissement) sur le régulateur de gaz intégré (IGC) (consultez Fig. 13). Les paramètres expédiés de l'usine sont notés dans [Tableau 7](#). Il y a jusqu'à 3 prises de vitesse supplémentaires disponibles en mode de chauffage ou de refroidissement, ou un mode de vitesse de ventilateur continu (consultez le tableau [Tableau 6](#) pour les codes de couleurs des fils du moteur de ventilateur intérieur). Pour les modèles monophasés, une des prises de vitesse supplémentaires est raccordée à la vitesse de ventilateur continu. Les deux autres fils dans le boîtier de commande près du régulateur de gaz intégré (IGC) ne sont pas raccordés.

#### **Réglage de la vitesse de ventilateur de chauffage au gaz (modèles monophasés):**

Pour changer la vitesse de ventilateur de chauffage au gaz:

1. Débranchez le fil de vitesse existant de la borne HEAT (chauffage) du régulateur de gaz intégré (IGC).
2. Branchez le fil de vitesse souhaité à la borne HEAT (chauffage) sur la carte IGC. La vitesse de ventilateur « élevée » ne s'applique qu'au refroidissement à pression statique élevée et ne doit pas être utilisée comme vitesse de chauffage au gaz. Assurez-vous que la vitesse choisie permet d'obtenir l'augmentation de température correspondant à la plage de température qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil.

#### **Réglage de vitesse du ventilateur de refroidissement (fonction de déshumidification non utilisée) (modèles monophasés):**

Pour changer la vitesse de mode de refroidissement:

1. Débranchez le fil de vitesse existant de la borne COOL (refroidissement) de la carte du régulateur de gaz intégré (IGC). Ajoutez la perte de charge de serpentin humide du [Tableau 8](#) à la pression statique du système pour corriger la vitesse de débit d'air de refroidissement dans le [Tableau 7](#) qui donne le débit d'air de refroidissement nominal dans le [Tableau 1](#) pour chaque taille d'appareil.
2. Branchez le fil de vitesse souhaité à la borne COOL (refroidissement) sur la carte IGC.

#### **Réglage de vitesse du ventilateur de refroidissement de déshumidification (modèles monophasés):**

**IMPORTANT :** La commande de déshumidification doit ouvrir le circuit de commande lorsque l'humidité dépasse le seuil de réglage.

L'utilisation de la vitesse du ventilateur de refroidissement de déshumidification requiert l'usage d'un déshumidistat de 24 V c.a. ou d'un thermostat avec connexion de commande de 24 V c.a. Dans les deux cas, la commande de déshumidification doit ouvrir le circuit de commande lorsque l'humidité dépasse le seuil de réglage de déshumidification.

1. Déplacez le cavalier de dérivation sur la carte IGC à DH (consultez Fig. 13).
2. Consultez le tableau de débit d'air (Tableau 7) pour déterminer les vitesses permises du ventilateur de refroidissement de déshumidification. Les vitesses non permises apparaissent en grisé dans le Tableau 7.
3. Branchez le fil de vitesse sélectionné à la borne DHUM (déshumidification) sur la carte IGC. Vérifiez que la pression statique est dans une plage acceptable pour la borne de vitesse utilisée pour le refroidissement de déshumidification.



### **Réglage de vitesse continue du ventilateur (modèles monophasés):**

Pour changer la vitesse continue du ventilateur:

1. Débranchez le fil de vitesse existant de la borne FAN (ventilateur) du régulateur de gaz intégré (IGC).
2. Branchez le fil de vitesse souhaité à la borne FAN (ventilateur) sur la carte IGC.

**Tableau 6 – Code de couleur des fils de moteur de ventilateur intérieur**

|                                      |
|--------------------------------------|
| Noir = Haute vitesse                 |
| Orange = Vitesse moyenne-élevée      |
| Rouge = Vitesse moyenne              |
| Rose = Vitesse moyenne-basse vitesse |
| Bleu = Basse vitesse                 |



**Fig. 13 – Carte IGC – Appareils monophasés**

A14399FR

## **Étape5 – Commande de dégivrage**

### **Mode de demande de dégivrage**

Le mode de dégivrage est réglé en usine à un intervalle initial de temps de 60 minutes. Il peut également être ajusté à un intervalle initial de 30, 90 ou 120 minutes. Pendant le fonctionnement, la commande optimise le temps de dégivrage actuel en fonction de

l'intervalle de dégivrage précédent et la période de dégivrage précédente. Si la période de dégivrage précédente est de moins de 2 minutes pendant deux cycles de dégivrage consécutifs, la commande prolongera l'intervalle de dégivrage de 15 minutes, jusqu'à concurrence d'un intervalle maximal de 120 minutes ou de plus de 30 minutes du point de consigne de départ, selon la première occurrence. Si la période de dégivrage précédente est de plus de 5 minutes pendant deux cycles de dégivrage consécutifs, la commande raccourcira l'intervalle de dégivrage de 15 minutes, jusqu'à un intervalle minimal de 30 minutes ou de 30 minutes du point de consigne de départ, selon la première occurrence. Une fois que la condition de dégivrage est satisfaite, ou après un intervalle maximal de 10 minutes en mode de dégivrage, l'appareil reprendra le mode de chauffage normal.

**Tableau 7 – Débit d'air, serpentin sec\* – Soufflages horizontal et vertical – capacités 24 à 60 – 208/230 Vc.a. 1 phase**

| Capacité de l'appareil | Élévation de température °F (°C) | Vitesse du moteur | Prise   | Admissibilité Fonctions                                   | Pression statique externe (po de col. d'eau) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|                        |                                  |                   |   |   | 0,1  | 0,2  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    |      |     |
| 24060                  | 25 à 55 (14 à 31)                | Low (faible)†     | Bleu  | Refroidissement alternatif                                | pi³/min                                      | 723  | 563  | 308  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | --- |
|                        |                                  |                   |   |   | BHP  | 23   | 17   | 0,06 | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°F)         | S.O. |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°C)         | S.O. |     |
|                        |                                  | Moyenne-basse     | Rose  | Refroidissement alternatif<br>Chauffage au gaz alternatif | pi³/min                                      | 829  | 766  | 696  | 606  | 538  | 470  | 406  | 341  | 283  | 220  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | BHP  | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°F)         | 54   | S.O. |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°C)         | 30   | S.O. |     |
|                        |                                  | Moyenne**         | Rouge   | Refroidissement<br>Chauffage au gaz alternatif            | pi³/min                                      | 1065 | 1016 | 966  | 914  | 857  | 783  | 716  | 667  | 617  | 566  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | BHP  | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°F)         | 42   | 44   | 46   | 49   | 52   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°C)         | 23   | 24   | 26   | 27   | 29   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |     |
|                        | Moyenne-élevée‡                  | Orange            | Chauffage au gaz<br>Refroidissement alternatif        | pi³/min   | 1097   | 1048 | 999  | 949  | 893  | 833  | 751  | 701  | 651  | 603  |      |     |
|                        |                                  |                   |   | BHP   | 0,21   | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |      |     |
|                        |                                  |                   |   | Élévation de température de gaz (°F)                      | 41   | 43   | 45   | 47   | 50   | 54   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |     |
|                        |                                  |                   |   | Élévation de température de gaz (°C)                      | 23   | 24   | 25   | 26   | 28   | 30   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |     |
|                        | Élevée                           | Noir              | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | pi³/min   | 1215   | 1173 | 1129 | 1085 | 1038 | 989  | 936  | 854  | 803  | 760  |      |     |
|                        |                                  |                   |   | BHP   | 0,26   | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |      |     |
| 30060                  | 25 à 55 (14 à 31)                | Low (faible)†     | Bleu  | Refroidissement alternatif                                | pi³/min                                      | 643  | 552  | 455  | 348  | 225  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | BHP  | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°F)         | S.O. |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°C)         | S.O. |     |
|                        |                                  | Moyenne-basse     | Rose  | Refroidissement alternatif<br>Chauffage au gaz alternatif | pi³/min                                      | 817  | 744  | 673  | 597  | 516  | 431  | 325  | 190  | ---  | ---  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | BHP  | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | ---  | ---  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°F)         | 55   | S.O. |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°C)         | 30   | S.O. |     |
|                        |                                  | Moyenne‡          | Rouge   | Chauffage au gaz<br>Refroidissement alternatif            | pi³/min                                      | 1159 | 1104 | 1045 | 990  | 937  | 878  | 821  | 759  | 693  | 618  |     |
|                        |                                  |                   |   |   | BHP  | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°F)         | 39   | 40   | 43   | 45   | 48   | 51   | 54   | S.O. | S.O. | S.O. |     |
|                        |                                  |                   |   |   | Élévation de température de gaz (°C)         | 21   | 22   | 24   | 25   | 26   | 28   | 30   | S.O. | S.O. | S.O. |     |
|                        | Moyenne-élevée**                 | Orange            | Refroidissement<br>Chauffage au gaz alternatif        | pi³/min   | 1201   | 1147 | 1095 | 1037 | 987  | 934  | 877  | 818  | 755  | 671  |      |     |
|                        |                                  |                   |   | BHP   | 0,34   | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,40 |      |     |
|                        |                                  |                   |   | Élévation de température de gaz (°F)                      | 37   | 39   | 41   | 43   | 45   | 48   | 51   | 55   | S.O. | S.O. |      |     |
|                        |                                  |                   |   | Élévation de température de gaz (°C)                      | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 27   | 28   | 30   | S.O. | S.O. |      |     |
|                        | Élevée                           | Noir              | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | pi³/min   | 1291   | 1236 | 1181 | 1131 | 1080 | 1033 | 978  | 909  | 792  | 661  |      |     |
|                        |                                  |                   |   | BHP   | 0,41   | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,43 | 0,40 |      |     |

Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications ou la conception sans avis préalable et sans obligation de sa part.

Tableau 7 – Débit d'air, serpentin sec\* – Soufflages horizontal et vertical – capacités 24 à 60 – 208/230 Vc.a. 1 phase (suite)

| Capacité de l'appareil               | Élévation de température °F (°C)     | Vitesse du moteur                              | Prise  | Admissibilité Fonctions                                   | Pression statique externe (po de col. d'eau)          |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                                      |  |  |   | 0,1   | 0,2                  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    |      |      |
| 36090                                | 35 à 65 (19 à 36)                    | Low (faible) <sup>†</sup>                      | Bleu   | Refroidissement alternatif<br>Chauffage au gaz alternatif | pi <sup>3</sup> /min                                  | 1069                 | 1006 | 955  | 896  | 847  | 800  | 755  | 700  | 649  | 598  |      |
|                                      |                                      |  |  |   | BHP   | 0,16                 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |      |
|                                      |                                      |  |  |   | Élévation de température de gaz (°F)                  | 63                   | S.O. |
|                                      |                                      |  |  |   | Élévation de température de gaz (°C)                  | 35                   | S.O. |
|                                      |                                      |  |  |   | pi <sup>3</sup> /min                                  | 1154                 | 1100 | 1045 | 997  | 936  | 886  | 847  | 804  | 749  | 699  |      |
|                                      |                                      |  |  |   | BHP   | 0,19                 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |      |
|                                      |                                      | Moyenne-basse                                  | Rose   | Refroidissement alternatif<br>Chauffage au gaz alternatif | Élévation de température de gaz (°F)                  | 58                   | 61   | 64   | S.O. |      |
|                                      |                                      |  |  |   | Élévation de température de gaz (°C)                  | 32                   | 34   | 36   | S.O. |      |
|                                      |                                      |  |  |   | pi <sup>3</sup> /min                                  | 1295                 | 1247 | 1199 | 1152 | 1104 | 1050 | 997  | 955  | 918  | 875  |      |
|                                      |                                      |  |  |   | BHP   | 0,26                 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 |      |
|                                      |                                      |  |  |   | Élévation de température de gaz (°F)                  | 52                   | 54   | 56   | 58   | 61   | 64   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      |                                      |  |  |   | Élévation de température de gaz (°C)                  | 29                   | 30   | 31   | 32   | 34   | 35   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      | Moyenne-élevée <sup>‡</sup>          | Orange   | Refroidissement<br>Chauffage au gaz alternatif | pi <sup>3</sup> /min                                      | 1421  | 1374                 | 1328 | 1283 | 1236 | 1188 | 1137 | 1089 | 1042 | 1011 |      |      |
|                                      |                                      |  |  | BHP   | 0,32  | 0,33                 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |      |      |
|                                      |                                      |  |  | Élévation de température de gaz (°F)                      | 47  | 49                   | 50   | 52   | 54   | 56   | 59   | 61   | 64   | S.O. |      |      |
|                                      |                                      |  |  | Élévation de température de gaz (°C)                      | 26  | 27                   | 28   | 29   | 30   | 31   | 33   | 34   | 36   | S.O. |      |      |
|                                      |                                      |  |  | pi <sup>3</sup> /min                                      | 1505  | 1464                 | 1423 | 1380 | 1336 | 1292 | 1242 | 1199 | 1145 | 1096 |      |      |
|                                      |                                      |  |  | BHP   | 0,38  | 0,39                 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |      |      |
|                                      | 42090                                | 35 à 65 (19 à 36)                              | Low (faible) <sup>†</sup>                      | Bleu  | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | pi <sup>3</sup> /min | 956  | 899  | 843  | 786  | 729  | 676  | 621  | 558  | 504  | 435  |
|                                      |                                      |  |  |   |   | BHP                  | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Élévation de température de gaz (°F) |                                      |  |  |   |   | S.O.                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
| Élévation de température de gaz (°C) |                                      |  |  |   |   | S.O.                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
| pi <sup>3</sup> /min                 |                                      |  |  |   |   | 1201                 | 1153 | 1107 | 1060 | 1012 | 965  | 917  | 871  | 828  | 782  |      |
| BHP                                  |                                      |  |  |   |   | 0,21                 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |      |
| Moyenne-basse                        |                                      |  | Rose   | Refroidissement alternatif<br>Chauffage au gaz alternatif | Élévation de température de gaz (°F)                  | 56                   | 58   | 60   | 63   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      |                                      |  |  |   | Élévation de température de gaz (°C)                  | 31                   | 32   | 34   | 35   | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      |                                      |  |  |   | pi <sup>3</sup> /min                                  | 1443                 | 1402 | 1361 | 1322 | 1284 | 1243 | 1204 | 1164 | 1124 | 1084 |      |
|                                      |                                      |  |  |   | BHP   | 0,32                 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 |      |
|                                      | Élévation de température de gaz (°F) | 46   |  |   | 48  | 49                   | 51   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60   | 62   |      |      |      |
|                                      | Élévation de température de gaz (°C) | 26   |  |   | 27  | 27                   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   |      |      |      |
| Moyenne-élevée <sup>‡</sup>          | Orange                               | Refroidissement<br>Chauffage au gaz alternatif | pi <sup>3</sup> /min                           | 1529  | 1491  | 1451                 | 1411 | 1376 | 1338 | 1300 | 1261 | 1223 | 1185 |      |      |      |
|                                      |                                      |  | BHP  | 0,37  | 0,39  | 0,40                 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 |      |      |      |
|                                      |                                      |  | Élévation de température de gaz (°F)           | 44  | 45  | 46                   | 47   | 49   | 50   | 52   | 53   | 55   | 57   |      |      |      |
|                                      |                                      |  | Élévation de température de gaz (°C)           | 24  | 25  | 26                   | 26   | 27   | 28   | 29   | 29   | 30   | 31   |      |      |      |
|                                      |                                      |  | pi <sup>3</sup> /min                           | 1604  | 1565  | 1529                 | 1490 | 1455 | 1421 | 1385 | 1348 | 1310 | 1274 |      |      |      |
|                                      |                                      |  | BHP  | 0,42  | 0,44  | 0,45                 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 |      |      |      |

Tableau 7 – Débit d'air, serpentin sec\* – Soufflages horizontal et vertical – capacités 24 à 60 – 208/230 Vc.a. 1 phase (suite)

| Capacité de l'appareil               | Élévation de température °F (°C) | Vitesse du moteur    | Prise           | Admissibilité Fonctions                               | Pression statique externe (po de col. d'eau)              |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---|---|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                                  |                      |                 |   | 0,1   | 0,2                                  | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    |      |      |
| 48090                                | 35 à 65<br>(19 à 36)             | Low (faible)†        | Bleu            |   | pi³/min   | 641                                  | 551  | 462  | 385  | 289  | 216  | 163  | 115  | ---  | ---  |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | BHP   | 0,05                                 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | ---  | ---  |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | Élévation de température de gaz (°F)                      | S.O.                                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      |                                  |                      | Moyenne-basse‡  | Rose  | Chauffage au gaz<br>Refroidissement alternatif            | pi³/min                              | 1437 | 1395 | 1351 | 1307 | 1265 | 1221 | 1176 | 1132 | 1084 | 1039 |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | BHP                                  | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | Élévation de température de gaz (°F) | 47   | 48   | 50   | 51   | 53   | 55   | 57   | 59   | 62   | 64   |
|                                      |                                  |                      | Moyenne**       | Rouge   | Refroidissement<br>Chauffage au gaz alternatif            | Élévation de température de gaz (°C) | 26   | 27   | 28   | 28   | 29   | 30   | 32   | 33   | 34   | 36   |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | pi³/min                              | 1771 | 1735 | 1699 | 1664 | 1627 | 1592 | 1557 | 1522 | 1486 | 1450 |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | BHP                                  | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 |
|                                      |                                  |                      | Moyenne-élevée  | Orange  | Refroidissement alternatif                                | Élévation de température de gaz (°F) | 38   | 39   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | Élévation de température de gaz (°C) | 21   | 21   | 22   | 22   | 23   | 23   | 24   | 24   | 25   | 26   |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | pi³/min                              | 1928 | 1897 | 1862 | 1830 | 1796 | 1764 | 1732 | 1698 | 1620 | 1512 |
|                                      |                                  | Élevée               | Noir            | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | BHP   | 0,64                                 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,66 |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | Élévation de température de gaz (°F)                      | S.O.                                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | Élévation de température de gaz (°C)                      | S.O.                                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      | 48115                            | 30 à 60<br>(17 à 33) | Low (faible)†   | Bleu  |   | pi³/min                              | 2212 | 2167 | 2124 | 2061 | 1976 | 1892 | 1794 | 1699 | 1567 | 1438 |
| BHP                                  |                                  |                      |                 |   |   | 0,97                                 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,71 |      |
| Élévation de température de gaz (°F) |                                  |                      |                 |   |   | 134                                  | 155  | 185  | 222  | 296  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                                      |                                  |                      | Moyenne-basse   | Rose  | Refroidissement alternatif<br>Chauffage au gaz alternatif | Élévation de température de gaz (°C) | 74   | 86   | 103  | 124  | 164  | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | pi³/min                              | 1437 | 1395 | 1351 | 1307 | 1265 | 1221 | 1176 | 1132 | 1084 | 1039 |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | BHP                                  | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
|                                      |                                  |                      | Moyenne**       | Rouge   | Refroidissement<br>Chauffage au gaz alternatif            | Élévation de température de gaz (°F) | 60   | S.O. |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | Élévation de température de gaz (°C) | 33   | S.O. |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | pi³/min                              | 1771 | 1735 | 1699 | 1664 | 1627 | 1592 | 1557 | 1522 | 1486 | 1450 |
|                                      |                                  |                      | Moyenne-élevée‡ | Orange  | Chauffage au gaz<br>Refroidissement alternatif            | BHP                                  | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | Élévation de température de gaz (°F) | 48   | 49   | 50   | 51   | 53   | 54   | 55   | 56   | 58   | 59   |
|                                      |                                  |                      |                 |   |   | Élévation de température de gaz (°C) | 27   | 27   | 28   | 29   | 29   | 30   | 31   | 31   | 32   | 33   |
|                                      |                                  | Élevée               | Noir            | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | pi³/min   | 1928                                 | 1897 | 1862 | 1830 | 1796 | 1764 | 1732 | 1698 | 1620 | 1512 |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | BHP   | 0,64                                 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,66 |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | Élévation de température de gaz (°F)                      | 44                                   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 49   | 50   | 53   | 57   |      |
|                                      |                                  |                      |                 |   | Élévation de température de gaz (°C)                      | 25                                   | 25   | 26   | 26   | 26   | 27   | 27   | 28   | 29   | 31   |      |
|                                      | pi³/min                          |                      |                 |   | 2212  | 2167                                 | 2124 | 2061 | 1976 | 1892 | 1794 | 1699 | 1567 | 1438 |      |      |
|                                      | BHP                              |                      |                 |   | 0,97  | 0,99                                 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,71 |      |      |

Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications ou la conception sans avis préalable et sans obligation de sa part.

Tableau 7 – Débit d'air, serpentin sec\* – Soufflages horizontal et vertical – capacités 24 à 60 – 208/230 Vc.a. 1 phase (suite)

| Capacité de l'appareil | Élévation de température °F (°C) | Vitesse du moteur         | Prise                     | Admissibilité Fonctions     | Pression statique externe (po de col. d'eau)          |   |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                        |                                  |                           |                           |                             | 0,1   | 0,2   | 0,3                                  | 0,4  | 0,5  | 0,6  | 0,7  | 0,8  | 0,9  | 1    |      |      |      |
| 60115                  | 30 à 60 (17 à 33)                | Low (faible) <sup>†</sup> | Bleu                      |                             | pi <sup>3</sup> /min                                  | 641   | 551                                  | 462  | 385  | 289  | 216  | 163  | 115  | ---  | ---  |      |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             | BHP   | 0,05  | 0,06                                 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | ---  | ---  |      |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             | Élévation de température de gaz (°F)                  | S.O.  | S.O.                                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |      |
|                        |                                  |                           |                           | Moyenne-basse               | Rose  |   | pi <sup>3</sup> /min                 | 1437 | 1395 | 1351 | 1307 | 1265 | 1221 | 1176 | 1132 | 1084 | 1039 |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | BHP                                  | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | Élévation de température de gaz (°F) | 60   | S.O. |
|                        |                                  |                           |                           | Moyenne**                   | Rouge   | Refroidissement Chauffage au gaz alternatif | Élévation de température de gaz (°C) | 33   | S.O. |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | pi <sup>3</sup> /min                 | 1914 | 1881 | 1848 | 1814 | 1780 | 1748 | 1716 | 1681 | 1619 | 1512 |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | BHP                                  | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,66 |
|                        |                                  |                           |                           | Moyenne-élevée <sup>‡</sup> | Orange  | Chauffage au gaz Refroidissement alternatif | Élévation de température de gaz (°F) | 45   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 53   | 57   |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | Élévation de température de gaz (°C) | 25   | 25   | 26   | 26   | 27   | 27   | 28   | 28   | 29   | 31   |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | pi <sup>3</sup> /min                 | 1928 | 1897 | 1862 | 1830 | 1796 | 1764 | 1732 | 1698 | 1620 | 1512 |
|                        |                                  |                           | Élevée                    | Noir                        | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | BHP   | 0,64                                 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,66 |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | Élévation de température de gaz (°F)        | 44                                   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 49   | 50   | 53   | 57   |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | Élévation de température de gaz (°C)        | 25                                   | 25   | 26   | 26   | 26   | 27   | 27   | 28   | 29   | 31   |      |
|                        | 60130                            | 35 à 65 (19 à 36)         | Low (faible) <sup>†</sup> | Bleu                        |   | pi <sup>3</sup> /min                        | 2212                                 | 2167 | 2124 | 2061 | 1976 | 1892 | 1794 | 1699 | 1567 | 1438 |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | BHP   | 0,97                                 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,71 |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | Élévation de température de gaz (°F)        | S.O.                                 | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. | S.O. |      |
|                        |                                  |                           |                           | Moyenne-basse               | Rose  |   | Élévation de température de gaz (°C) | S.O. |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | pi <sup>3</sup> /min                 | 1437 | 1395 | 1351 | 1307 | 1265 | 1221 | 1176 | 1132 | 1084 | 1039 |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | BHP                                  | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
|                        |                                  |                           |                           | Moyenne**                   | Rouge   | Refroidissement Chauffage au gaz alternatif | Élévation de température de gaz (°F) | S.O. |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | Élévation de température de gaz (°C) | S.O. |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | pi <sup>3</sup> /min                 | 1914 | 1881 | 1848 | 1814 | 1780 | 1748 | 1716 | 1681 | 1619 | 1512 |
|                        |                                  |                           |                           | Moyenne-élevée <sup>‡</sup> | Orange  | Chauffage au gaz Refroidissement alternatif | BHP                                  | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 0,66 |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | Élévation de température de gaz (°F) | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 58   | 62   |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   |   | Élévation de température de gaz (°C) | 27   | 28   | 28   | 29   | 29   | 30   | 31   | 31   | 32   | 35   |
|                        |                                  |                           | Élevée                    | Noir                        | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | pi <sup>3</sup> /min                        | 1928                                 | 1897 | 1862 | 1830 | 1796 | 1764 | 1732 | 1698 | 1620 | 1512 |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | BHP   | 0,64                                 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,66 |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | Élévation de température de gaz (°F)        | 49                                   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 58   | 62   |      |
|                        |                                  |                           | Élevée                    | Noir                        | Refroidissement à pression statique élevée uniquement | Élévation de température de gaz (°C)        | 27                                   | 28   | 28   | 29   | 29   | 30   | 30   | 31   | 32   | 35   |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | pi <sup>3</sup> /min                        | 2212                                 | 2167 | 2124 | 2061 | 1976 | 1892 | 1794 | 1699 | 1567 | 1438 |      |
|                        |                                  |                           |                           |                             |   | BHP   | 0,97                                 | 0,99 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,71 |      |

Les cases en grisé indiquent les combinaisons de vitesse et de pressions statiques non permises pour les vitesses de déshumidification.

\*Les valeurs de débit d'air sont mesurées sans le filtre à air et avec serpentin sec (consultez le tableau de perte de charge de serpentin humide).

Refroidissement statique élevé = À utiliser uniquement pour la fonction de refroidissement (non permis pour la fonction au chauffage)

† Vitesse continue du ventilateur réglée à l'usine

‡ Vitesse continue du chauffage au gaz réglée à l'usine

\*\* Vitesse de refroidissement réglée à l'usine

S.O. = Non permis pour la vitesse de chauffage au gaz

**REMARQUE** : Déduisez la perte de charge du filtre à air fourni sur place et du serpentin humide pour obtenir la pression statique disponible pour le système de gaines.

**Tableau 8 – Tableau de chute de pression du filtre (PO DE COL. D'EAU)**

| Taille du filtre, mm (po)  | Refroidissement<br>Tonnes | Débit en pi <sup>3</sup> /min normal (SCFM) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  |                           | 600   | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2 200 |
| 600 à 1400 pi <sup>3</sup> /min<br>12 x 20 x 1 + 12 x 20 x 1<br>(305 x 508 x 25 + 305 x 508 x 25)  | 2,0<br>2,5                | 0,03  | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –     |
| 1200 à 1800 pi <sup>3</sup> /min<br>16 x 24 x 1 + 14 x 24 x 1<br>(406 x 610 x 25 + 356 x 610 x 25) | 3,0<br>3,5<br>4,0         | –   | –    | –    | –    | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | –    | –     |
| 1500 à 2200 pi <sup>3</sup> /min<br>16 x 24 x 1 + 18 x 24 x 1<br>(406 x 610 x 25 + 457 x 356 x 25) | 5,0                       | –   | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15  |

**Tableau 9 – Perte de charge de serpentin humide (PO DE COL. D'EAU)**


| Unité<br>Calibre | Débit en pi <sup>3</sup> /min normal (SCFM) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|                  | 600   | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2 200 |
| 24               | 0,03  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 30               |   |      |      | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 36               |   |      |      | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,14 |      |      |      |      |      |      |      |       |
| 42               |   |      |      |      | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |      |      |      |       |
| 48               |   |      |      |      |      |      | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |      |       |
| 60               |   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,06 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13  |

**Tableau 10 – Économiseur avec chute de pression du filtre de 1 po (PO DE COL. D'EAU)**

| Taille du filtre, mm (po)  | Refroidissement<br>Tonnes | Débit en pi <sup>3</sup> /min normal (SCFM) |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--|---------------------------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|  |                           | 600   | 700 | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2 200 |
| 600 à 1400 pi <sup>3</sup> /min<br>12 x 20 x 1 + 12 x 20 x 1<br>(305 x 508 x 25 + 305 x 508 x 25)  | 2,0<br>2,5                | –   | –   | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    |       |
| 1200 à 1800 pi <sup>3</sup> /min<br>16 x 24 x 1 + 14 x 24 x 1<br>(406 x 610 x 25 + 356 x 610 x 25) | 3,0<br>3,5<br>4,0         | –   | –   | –    | –    | –    | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | –    | –     |
| 1500 à 2200 pi <sup>3</sup> /min<br>16 x 24 x 1 + 18 x 24 x 1<br>(406 x 610 x 25 + 457 x 356 x 25) | 5,0                       | –   | –   | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23  |

**SCHÉMA DE CONNEXION DE CÂBLAGE**  
**DANGER : DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE DÉBRANCHEZ**  
**L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL AVANT L'ENTRETIEN**

**SCHÉMA 208/230 V-1-60**



**Fig. 14 – Schéma de connexion de câblage – 208/230 V, 1 phase, 60 Hz**

A221474FR


**SCHÉMA DE CÂBLAGE EN ÉCHELLE**

**DANGER : DANGER DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL AVANT L'ENTRETIEN**

**LÉGENDE**

|  |                                      |            |   |
|--|--------------------------------------|------------|---|
|  | ÉPISURE FOURNIE SUR PLACE            | DFT        | CONTACTEUR DE TEMPÉRATURE DE DÉGIVAGE                 |
|  | BORNE (MARQUÉE)                      | DÉSHUMI    | RELAIS DE DÉGIVAGE (VOIR DB)                          |
|  | BORNE (NON MARQUÉE)                  | EQUIPEMENT | EQUIPEMENT  |
|  | ÉPISURE                              | FS         | DÉTECTEUR DE FLAMME                                   |
|  | ÉPISURE (MARQUÉE)                    | TERRE      | MISE À LA TERRE                                       |
|  | BASSE TENSION USINE                  | HPS        | COMMUTATEUR HAUTE PRESSION                            |
|  | CÂBLAGE DE COMMANDE FOURNI SUR PLACE | I          | ALLUMEUR  |
|  | CÂBLAGE ÉLECTRIQUE SUR LE TERRAIN    | IDM        | MOTEUR DE TIRAGE INDUIT                               |
|  | CÂBLAGE ACCESSOIRE OU EN OPTION      | IDR        | RELAIS D'INDUCTION                                    |
|  | CÂBLAGE                              | IFM        | MOTEUR DE VENTILATEUR INTÉRIEUR                       |
|  | HAUTE TENSION USINE                  | IGC        | RÉGULATEUR DE GAZ INTÉGRÉ                             |
|  | CONTACTEUR                           | LGPS       | PRESSOSTAT BASSE PRESSION DE GAZ (SELON L'ÉQUIPEMENT) |
|  | CONDENSATEUR, COMPRESSEUR            | LPS        | PRESSOSTAT BASSE PRESSION                             |
|  | CONDENSATEUR, INDUCTION              | LS1        | INTERRUPTEUR DE LIMITE PRIMAIRE                       |
|  | RÉCHAUFFEUR DE VILEBREQUIN           | LS2        | INTERRUPTEUR DE LIMITE SECONDAIRE                     |
|  | COMPRESSEUR, MOTEUR                  | MGV        | ROBINET DE GAZ PRINCIPAL                              |
|  | Thermomètre sec                      | OFM        | MOTEUR DE VENTILATEUR EXTÉRIEUR                       |
|  | CARTE DE DÉGIVAGE                    | OT         | BORNE QUADRUPLE                                       |
|  |                                      | RS         | INTERRUPTEUR DE RETOUR DE FLAMME                      |
|  |                                      | TRAN       | TRANSFORMATEUR  |
|  |                                      | T-STAT     | CLIMATISATION   |

UTILISEZ UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE, Fournis sur place 208/230 V C.A. 60 HZ 1PH




**SÉLECTION DE TEMPORISATION DE DÉGIVAGE**

1. LE CONTACTEUR DE TEMPÉRATURE DE DÉGIVAGE (DFT) DOIT ÊTRE FERMÉ POUR POUVOIR DÉMARRER LE CYCLE DE DÉGIVAGE. SI NÉCESSAIRE, DÉBRANCHEZ LE D'AVANT DE PLACER LE CAVALIER SUR LES BROCHES DU DFT.

2. AVEC LE DFT FERMÉ, COURT-CIRCUITEZ LES BROCHES D'ANNULATION À L'AIDE D'UN PETIT TOURNEVIS, JUSQU'À CE QUE LA FONCTION DE DÉGIVAGE DÉMARRE. RETIREZ ENSUITE LE TOURNEVIS.

3. LES BROCHES D'ANNULATION EN COURT-CIRCUIT ACCÉLÈRENT LE TEMPORISATEUR PAR UN FACTEUR DE 256.

**T-STAT**



**REMARQUES :**

- SI VOUS DEVEZ REMPLACER UNE PARTIE DU CÂBLAGE D'ORIGINE, VOUS DEVEZ LE REMPLACER PAR UN CÂBLAGE DE MÊME TYPE OU L'ÉQUIVALENT.
- VOIR LA DOCUMENTATION DE COMMANDE DES THERMOSTATS.
- UTILISEZ DES CONDUCTEURS EN CUIVRE DE 75 DEGRÉS CELSIUS POUR LES RACCORDEMENT SUR PLACE.
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LA SÉLECTION APPROPRIÉE DU MOTEUR DE VENTILATEUR INTÉRIEUR.
- CONSULTEZ LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES BRANCHEMENTS APPROPRIÉS DE CHAUFFAGE ET DE REFOUILLISSEMENT DE L'APPAREIL.
- SUR CERTAINS MODÈLES, LS1 ET LS2 SONT RACCORDÉS EN SÉRIE. SUR D'AUTRES MODÈLES, SEULEMENT LS1 EST UTILISÉ.
- CE FUSIBLE DE MARQUE LITTLE FUSE PORTE LE NUMÉRO DE PIÈCE 287003.
- NE DÉBRANCHEZ PAS LES PRISES LORSQUE LE DISPOSITIF EST EN CIRCUIT.
- N.E.C. (NATIONAL ELECTRICAL CODE) CLASSE 2, 24 V.



349045-201 RÉV. A



**Fig. 15 – Schéma de connexion en échelle – 208/230 V, 1 phase, 60 Hz**

A221475FR

| TABLEAU DE CHARGE DE SURCHAUFFE   |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |  | PROCÉDURE DE CHARGE – REFROIDISSEMENT SEULEMENT |
|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--|---|
| (SURCHAUFFE °F (°C) À L'ORIFICE D'ENTRETIEN CÔTÉ ASPIRATION DU COMPRESSEUR) |  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |  |   |
| TEMPÉRATURE EXTERIEURE °F (°C)  | TEMPÉRATURE DE L'AIR ENTRANT DANS L'ÉVAPORATEUR °F (°C) HUMIDE |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |  |   |
|   | 50 (10)  | 52 (11)  | 54 (12)  | 56 (13)  | 58 (14)  | 60 (16)  | 62 (17)  | 64 (18)  | 66 (19)  | 68 (20)  | 70 (21)  | 72 (22)  | 74 (23)  | 76 (24) |  |   |
| 55 (12,7)   | 9 (5,0)  | 12 (6,7) | 14 (7,8) | 17 (9,4) | 20 (11)  | 23 (13)  | 26 (14)  | 29 (16)  | 32 (18)  | 35 (19)  | 37 (21)  | 40 (22)  | 42 (23)  | 45 (25) |  |   |
| 60 (15,6)   | 7 (3,9)  | 10 (5,6) | 12 (6,7) | 15 (8,3) | 18 (10)  | 21 (12)  | 24 (13)  | 27 (15)  | 30 (17)  | 33 (18)  | 35 (19)  | 38 (21)  | 40 (22)  | 43 (24) |  |   |
| 65 (18,3)   | -  | 6 (3,3)  | 10 (5,6) | 13 (7,2) | 16 (8,9) | 19 (11)  | 21 (12)  | 24 (13)  | 27 (15)  | 30 (17)  | 33 (18)  | 36 (20)  | 38 (21)  | 41 (23) |  |   |
| 70 (21,1)   | -  | -        | 7 (3,9)  | 10 (5,6) | 13 (7,2) | 16 (8,9) | 19 (11)  | 21 (12)  | 24 (13)  | 27 (15)  | 30 (17)  | 33 (18)  | 36 (20)  | 39 (22) |  |   |
| 75 (23,9)   | -  | -        | -        | 6 (3,3)  | 9 (5,0)  | 12 (6,7) | 15 (8,3) | 18 (10)  | 21 (12)  | 24 (13)  | 28 (16)  | 31 (17)  | 34 (19)  | 37 (21) |  |   |
| 80 (26,7)   | -  | -        | -        | -        | 5 (2,8)  | 8 (4,4)  | 12 (6,7) | 15 (8,3) | 18 (10)  | 21 (12)  | 25 (14)  | 28 (16)  | 31 (17)  | 35 (19) |  |   |
| 85 (29,4)   | -  | -        | -        | -        | -        | -        | 8 (4,4)  | 11 (6,1) | 15 (8,3) | 19 (11)  | 22 (12)  | 26 (14)  | 30 (17)  | 33 (18) |  |   |
| 90 (32,2)   | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5 (2,8)  | 9 (5,0)  | 13 (7,2) | 16 (8,9) | 20 (11)  | 24 (13)  | 27 (15) |  |   |
| 95 (35,0)   | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6 (3,3)  | 10 (5,6) | 14 (7,8) | 18 (10)  | 22 (12)  | 25 (14) |  |   |
| 100 (37,7)  | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 8 (4,4)  | 12 (6,7) | 15 (8,3) | 20 (11)  | 23 (13) |  |   |
| 105 (40,6)  | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 5 (2,8)  | 9 (5,0)  | 13 (7,2) | 17 (9,4) | 22 (12) |  |   |
| 110 (43,3)  | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 6 (3,3)  | 11 (6,1) | 15 (8,3) | 20 (11) |  |   |
| 115 (46,1)  | -  | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 8 (4,4)  | 14 (7,8) | 18 (10) |  |   |

| TEMPÉRATURE REQUISE DE LA CONDUITE D'ASPIRATION °F (°C) (MESURÉE À L'ORIFICE D'ENTRETIEN CÔTÉ ASPIRATION DU COMPRESSEUR) |  |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| TEMPÉRATURE DE SURCHAUFFE °F (°C)  | PRESSION D'ASPIRATION À L'ORIFICE D'ENTRETIEN CÔTÉ ASPIRATION PSIG (kPa) |           |           |           |           |           |           |           |            |  |  |  |  |  |  |
|  | 107 (738)  | 111 (766) | 116 (800) | 120 (828) | 125 (862) | 130 (897) | 135 (931) | 140 (966) | 145 (1000) |  |  |  |  |  |  |
| 0 (0)  | 35 (1,7)   | 37 (2,8)  | 39 (3,9)  | 41 (5,0)  | 43 (6,1)  | 45 (7,2)  | 47 (8,3)  | 49 (9,4)  | 51 (11)    |  |  |  |  |  |  |
| 2 (1,1)  | 37 (2,8)   | 39 (3,9)  | 41 (5,0)  | 43 (6,1)  | 45 (7,2)  | 47 (8,3)  | 49 (9,4)  | 51 (11)   | 53 (12)    |  |  |  |  |  |  |
| 4 (2,2)  | 39 (3,9)   | 41 (5,0)  | 43 (6,1)  | 45 (7,2)  | 47 (8,3)  | 49 (9,4)  | 51 (11)   | 53 (12)   | 55 (13)    |  |  |  |  |  |  |
| 6 (3,3)  | 41 (5,0)   | 43 (6,1)  | 45 (7,2)  | 47 (8,3)  | 49 (9,4)  | 51 (11)   | 53 (12)   | 55 (13)   | 57 (14)    |  |  |  |  |  |  |
| 8 (4,4)  | 43 (6,1)   | 45 (7,2)  | 47 (8,3)  | 49 (9,4)  | 51 (11)   | 53 (12)   | 55 (13)   | 57 (14)   | 59 (15)    |  |  |  |  |  |  |
| 10 (5,6)   | 45 (7,2)   | 47 (8,3)  | 49 (9,4)  | 51 (11)   | 53 (12)   | 55 (13)   | 57 (14)   | 59 (15)   | 61 (16)    |  |  |  |  |  |  |
| 12 (6,7)   | 47 (8,3)   | 49 (9,4)  | 51 (11)   | 53 (12)   | 55 (13)   | 57 (14)   | 59 (15)   | 61 (16)   | 63 (17)    |  |  |  |  |  |  |
| 14 (7,8)   | 49 (9,4)   | 51 (11)   | 53 (12)   | 55 (13)   | 57 (14)   | 59 (15)   | 61 (16)   | 63 (17)   | 65 (18)    |  |  |  |  |  |  |
| 16 (8,9)   | 51 (11)  | 53 (12)   | 55 (13)   | 57 (14)   | 59 (15)   | 61 (16)   | 63 (17)   | 65 (18)   | 67 (19)    |  |  |  |  |  |  |
| 18 (10,0)  | 53 (12)  | 55 (13)   | 57 (14)   | 59 (15)   | 61 (16)   | 63 (17)   | 65 (18)   | 67 (19)   | 69 (21)    |  |  |  |  |  |  |
| 20 (11,1)  | 55 (13)  | 57 (14)   | 59 (15)   | 61 (16)   | 63 (17)   | 65 (18)   | 67 (19)   | 69 (21)   | 71 (22)    |  |  |  |  |  |  |
| 22 (12,2)  | 57 (14)  | 59 (15)   | 61 (16)   | 63 (17)   | 65 (18)   | 67 (19)   | 69 (21)   | 71 (22)   | 73 (23)    |  |  |  |  |  |  |
| 24 (13,3)  | 59 (15)  | 61 (16)   | 63 (17)   | 65 (18)   | 67 (19)   | 69 (21)   | 71 (22)   | 73 (23)   | 75 (24)    |  |  |  |  |  |  |
| 26 (14,4)  | 61 (16)  | 63 (17)   | 65 (18)   | 67 (19)   | 69 (21)   | 71 (22)   | 73 (23)   | 75 (24)   | 77 (25)    |  |  |  |  |  |  |
| 28 (15,6)  | 63 (17)  | 65 (18)   | 67 (19)   | 69 (21)   | 71 (22)   | 73 (23)   | 75 (24)   | 77 (25)   | 79 (26)    |  |  |  |  |  |  |
| 30 (16,7)  | 65 (18)  | 67 (19)   | 69 (21)   | 71 (22)   | 73 (23)   | 75 (24)   | 77 (25)   | 79 (26)   | 81 (27)    |  |  |  |  |  |  |
| 32 (17,8)  | 67 (19)  | 69 (21)   | 71 (22)   | 73 (23)   | 75 (24)   | 77 (25)   | 79 (26)   | 81 (27)   | 83 (28)    |  |  |  |  |  |  |
| 34 (18,9)  | 69 (21)  | 71 (22)   | 73 (23)   | 75 (24)   | 79 (26)   | 79 (26)   | 81 (27)   | 83 (28)   | 85 (29)    |  |  |  |  |  |  |
| 36 (20,0)  | 71 (22)  | 73 (23)   | 75 (24)   | 81 (27)   | 81 (27)   | 81 (27)   | 83 (28)   | 85 (29)   | 87 (31)    |  |  |  |  |  |  |
| 38 (21,1)  | 73 (23)  | 75 (24)   | 83 (28)   | 83 (28)   | 83 (28)   | 83 (28)   | 85 (29)   | 87 (31)   | 89 (32)    |  |  |  |  |  |  |
| 40 (22,2)  | 75 (24)  | 85 (29)   | 85 (29)   | 85 (29)   | 85 (29)   | 85 (29)   | 87 (31)   | 89 (32)   | 91 (33)    |  |  |  |  |  |  |



50ZH500518 REV. A



50ZH500518 REV. A


**PROCÉDURE DE CHARGE – REFROIDISSEMENT SEULEMENT**

- Faites fonctionner l'appareil pendant au moins 10 minutes avant de vérifier la charge.
- Mesurez la pression d'aspiration en branchant un manomètre de précision à l'orifice d'entretien côté aspiration du compresseur.
- Mesurez la température côté d'aspiration en fixant un thermomètre de précision à thermistance ou électronique sur la conduite d'aspiration, à environ 10 po du compresseur.
- Mesurez la température sèche extérieure au moyen du thermomètre.
- Mesurez la température humide intérieure (retour d'air) au moyen d'un psychromètre à fronde ou un instrument électronique.
- À l'aide du tableau de charge de surchauffe, trouvez la température extérieure et la température intérieure de l'air humide. À cet endroit, relevez la température de surchauffe. Si un tiret (-) s'affiche dans le tableau, ne tentez pas de charger le système dans ces conditions, sinon un bourrage de frigorigène pourrait se produire. Dans cette condition, le frigorigène doit être évacué et pesé. Consultez la plaque signalétique pour la quantité de charge.
- Consultez le tableau Température requise de la conduite d'aspiration. Trouvez la température de surchauffe indiquée à l'étape 6 et la pression d'aspiration. À cet endroit, relevez la température de la conduite d'aspiration.
- Si la température de la conduite d'aspiration de l'appareil est supérieure à la température indiquée dans le tableau, ajoutez du frigorigène jusqu'à atteindre la température indiquée dans le tableau.
- Si la température de la conduite d'aspiration de l'appareil est inférieure à la température indiquée dans le tableau, récupérez du frigorigène jusqu'à atteindre la température indiquée dans le tableau.
- Si la température extérieure ou la pression à l'orifice d'aspiration change, chargez à la nouvelle température de conduite d'aspiration indiquée sur le tableau.

Le tableau de charge de surchauffe est issu du point de performance optimale. 95 °F [35 °C] et conditions intérieures de 80 °F [27 °C] (thermomètre sec) et de 67 °F [19 °C] (thermomètre humide). Si la case comporte un tiret (-), ne tentez pas de vérifier la charge ou de charger l'appareil dans ces conditions par la méthode de surchauffe. (La méthode par pesée doit être utilisée.)

A150625FR

| Model Size | Required Subcooling °F(°C)         |          |          |          |          | Required Liquid Line Temperature for a Specific Subcooling (R-410A) |     |     |     |     |                          |                |    |    |    |    |    |  |  |  |
|------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------|----------------|----|----|----|----|----|--|--|--|
|            | Outdoor Ambient Temperature °F(°C) |          |          |          |          | Required Subcooling (°F)  |     |     |     |     | Required Subcooling (°C) |                |    |    |    |    |    |  |  |  |
|            | 75 (24)                            | 85 (29)  | 95 (35)  | 105 (41) | 115 (46) | Pressure (psig)   | 5   | 10  | 15  | 20  | 25                       | Pressure (kPa) | 3  | 6  | 8  | 11 | 14 |  |  |  |
| 024        | 10 (5,3)                           | 9 (5,1)  | 9 (4,9)  | 9 (4,8)  | 8 (4,6)  | 189   | 61  | 56  | 51  | 46  | 41                       | 1303           | 16 | 13 | 11 | 8  | 5  |  |  |  |
| 030        | 13 (7,1)                           | 13 (6,9) | 12 (6,8) | 12 (6,5) | 12 (6,4) | 196   | 63  | 58  | 53  | 48  | 43                       | 1351           | 17 | 15 | 12 | 9  | 6  |  |  |  |
| 036        | 12 (6,4)                           | 12 (6,4) | 11 (6,3) | 11 (6,3) | 11 (6,2) | 203   | 66  | 61  | 56  | 51  | 46                       | 1399           | 19 | 16 | 13 | 10 | 8  |  |  |  |
| 042        | 15 (8,3)                           | 15 (8,3) | 15 (8,2) | 15 (8,2) | 15 (8,1) | 210   | 68  | 63  | 58  | 53  | 48                       | 1448           | 20 | 17 | 14 | 11 | 9  |  |  |  |
| 048        | -                                  | -        | -        | -        | -        | 217   | 70  | 65  | 60  | 55  | 50                       | 1496           | 21 | 18 | 15 | 13 | 10 |  |  |  |
| 060        | 12 (6,6)                           | 12 (6,6) | 12 (6,6) | 12 (6,6) | 12 (6,6) | 224   | 72  | 67  | 62  | 57  | 52                       | 1544           | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 231   | 74  | 69  | 64  | 59  | 54                       | 1593           | 23 | 20 | 18 | 15 | 12 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 238   | 76  | 71  | 66  | 61  | 56                       | 1641           | 24 | 21 | 19 | 16 | 13 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 245   | 77  | 72  | 67  | 62  | 57                       | 1689           | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 252   | 79  | 74  | 69  | 64  | 59                       | 1737           | 26 | 23 | 21 | 18 | 15 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 260   | 81  | 76  | 71  | 66  | 61                       | 1792           | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 268   | 83  | 78  | 73  | 68  | 63                       | 1848           | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 276   | 85  | 80  | 75  | 70  | 65                       | 1903           | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 284   | 87  | 82  | 77  | 72  | 67                       | 1958           | 31 | 28 | 25 | 22 | 20 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 292   | 89  | 84  | 79  | 74  | 69                       | 2013           | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 300   | 91  | 86  | 81  | 76  | 71                       | 2068           | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 309   | 93  | 88  | 83  | 78  | 73                       | 2130           | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 318   | 95  | 90  | 85  | 80  | 75                       | 2192           | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 327   | 97  | 92  | 87  | 82  | 77                       | 2254           | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 336   | 99  | 94  | 89  | 84  | 79                       | 2316           | 37 | 34 | 32 | 29 | 26 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 345   | 101 | 96  | 91  | 86  | 81                       | 2378           | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 354   | 103 | 98  | 93  | 88  | 83                       | 2440           | 39 | 36 | 34 | 31 | 28 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 364   | 105 | 100 | 95  | 90  | 85                       | 2509           | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 374   | 107 | 102 | 97  | 92  | 87                       | 2578           | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 384   | 108 | 103 | 98  | 93  | 88                       | 2647           | 42 | 40 | 37 | 34 | 31 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 394   | 110 | 105 | 100 | 95  | 90                       | 2716           | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 404   | 112 | 107 | 102 | 97  | 92                       | 2785           | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 414   | 114 | 109 | 104 | 99  | 94                       | 2854           | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 424   | 116 | 111 | 106 | 101 | 96                       | 2923           | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 434   | 118 | 113 | 108 | 103 | 98                       | 2992           | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 444   | 119 | 114 | 109 | 104 | 99                       | 3061           | 48 | 46 | 43 | 40 | 37 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 454   | 121 | 116 | 111 | 106 | 101                      | 3130           | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 464   | 123 | 118 | 113 | 108 | 103                      | 3199           | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 474   | 124 | 119 | 114 | 109 | 104                      | 3268           | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 484   | 126 | 121 | 116 | 111 | 106                      | 3337           | 52 | 49 | 47 | 44 | 41 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 494   | 127 | 122 | 117 | 112 | 107                      | 3406           | 53 | 50 | 47 | 45 | 42 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 504   | 129 | 124 | 119 | 114 | 109                      | 3475           | 54 | 51 | 48 | 46 | 43 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 514   | 131 | 126 | 121 | 116 | 111                      | 3544           | 55 | 52 | 49 | 46 | 44 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 524   | 132 | 127 | 122 | 117 | 112                      | 3612           | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 |  |  |  |
|            |                                    |          |          |          |          | 534   | 134 | 129 | 124 | 119 | 114                      | 3681           | 56 | 54 | 51 | 48 | 45 |  |  |  |



348053-201 REV.-

Pour pouvoir vérifier ou régler la charge de façon adéquate, les conditions doivent être adéquates pour une charge par sous-refroidissement. Les conditions sont favorables lorsque la température extérieure est comprise entre 75 °F et 115 °F (24 °C et 46 °C), et la température intérieure comprise entre 70 °F et 80 °F (21 °C et 27 °C). Suivez la procédure ci-dessous.

Fig. 16 – Tableau de charge de refroidissement – Sous-refroidissement

A221504FR

## Entretien

Pour obtenir des performances nominales continues et pour minimiser les risques de pannes précoces de l'équipement, l'entretien périodique de cet équipement est essentiel. Cet appareil combiné de refroidissement et de chauffage doit être inspecté au moins une fois l'an par un technicien d'entretien qualifié. Pour le dépannage des appareils de refroidissement et de chauffage, consultez les tableaux [Tableau 11](#), [Tableau 12](#) et [Tableau 13](#).

**REMARQUE :** Consultez votre revendeur local pour connaître la disponibilité d'un contrat d'entretien.



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE BLESSURES ET DE DOMMAGES À L'APPAREIL

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort et des dommages aux composants de l'appareil. L'entretien et la maintenance conformes de cet appareil requièrent un outillage spécifique et des connaissances spéciales. Si vous ne possédez pas ces connaissances et l'outillage nécessaire, n'essayez pas d'entreprendre des procédures d'entretien sur cet équipement autres que celles recommandées dans le manuel de l'utilisateur.



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de ces avertissements pourrait entraîner des blessures ou la mort:

1. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil et posez une étiquette de verrouillage avant d'effectuer des opérations d'entretien ou de maintenance sur cet appareil.
2. Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez des panneaux et des pièces.
3. Ne posez jamais de matières combustibles sur ou au contact de l'appareil.
4. En cas de surchauffe ou si vous ne parvenez pas à couper l'alimentation en gaz, fermez le robinet de gaz manuel extérieur de l'appareil. Coupez ensuite l'alimentation électrique de l'appareil.



### MISE EN GARDE

#### RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Le non-respect de cette mise en garde peut entraîner un mauvais fonctionnement. Des erreurs commises lors du raccordement des fils peuvent entraîner un fonctionnement inapproprié et dangereux.

Étiquetez tous les fils avant de les débrancher pour une opération d'entretien.

Les exigences minimales d'entretien pour cet équipement sont les suivantes :

1. Inspectez les filtres à air une fois par mois. Nettoyez ou remplacez-les si nécessaire. Des inspections plus fréquentes pourraient être nécessaires en fonction de l'emplacement géographique.
2. Inspectez le serpentin intérieur, le serpentin extérieur, le bac de récupération et la conduite d'évacuation des condensats avant chaque saison de refroidissement pour vous assurer de leur propreté. Nettoyez au besoin.

3. Inspectez le moteur de ventilateur et la roue de ventilateur pour vérifier leur propreté avant chaque saison de climatisation. Nettoyez au besoin. Au cours de la première saison de climatisation, vérifiez la roue de ventilateur toutes les deux semaines pour déterminer la fréquence de nettoyage appropriée.
4. Inspectez les connexions électriques pour vous assurer qu'elles sont bien serrées et les commandes pour vérifier leur fonctionnement chaque saison de chauffage et de climatisation. Réparez au besoin. Vérifiez que les faisceaux de câblage ne touchent pas les tubes de frigorigène ou des arêtes de métal vives.
5. Inspectez le module de chauffage avant chaque saison de chauffage. Au besoin, procédez au nettoyage et aux réglages requis.
6. Vérifiez l'état du carneau et retirez toute obstruction au besoin.

#### Filtre à air

**IMPORTANT :** Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans un filtre à air approprié installé dans le système de gaine de retour d'air. Remplacez toujours le filtre par un autre de même dimension et de même type que celui d'origine. (Consultez le [Tableau 1](#) pour connaître les dimensions des filtres recommandés.)

Inspectez les filtres à air au moins une fois par mois et remplacez les filtres jetables ou nettoyez les filtres nettoyables au moins deux fois pendant la saison de climatisation, ou dès que les filtres accumulent de la poussière et de la peluche.

#### Ventilateur intérieur et moteur

**REMARQUE :** Tous les moteurs sont prélubrifiés. Ne tentez pas de lubrifier ces moteurs.

Pour prolonger la durée de vie et assurer un fonctionnement économique et efficace, nettoyez annuellement toute saleté et graisse accumulées sur le ventilateur et le moteur de ventilateur.



### AVERTISSEMENT

#### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Débranchez l'alimentation électrique de l'appareil et placez une étiquette de verrouillage avant de nettoyer le moteur de ventilateur et la roue de ventilateur.

#### Nettoyage du moteur de ventilateur et de la roue de ventilateur.

1. Retirez et démontez le ventilateur comme suit:
  - a. Retirez les panneaux d'accès du ventilateur (consultez la [Fig. 18](#)).
  - b. Débranchez les prises à 5 et 4 broches du moteur de ventilateur intérieur. Retirez le condensateur, le cas échéant.
  - c. Pour tous les modèles d'appareils, déposez le ventilateur. Retirez les vis qui retiennent le ventilateur au compartiment de ventilateur et glissez-le hors de l'appareil. Faites attention de ne pas déchirer l'isolant du compartiment de ventilateur.
  - d. Tracez un repère sur le ventilateur et la roue de ventilateur en relation avec le compartiment de ventilateur en vue du réassemblage.
  - e. Desserrez les vis de pression fixant la roue de ventilateur à l'arbre du moteur. Retirez les vis fixant le support de moteur au carter, puis glissez le moteur et le support de moteur hors du carter.
2. Retirez et nettoyez la roue de ventilateur comme suit:
  - a. Tracez un repère d'orientation sur la roue de ventilateur en vue du réassemblage.
  - b. Soulevez la roue de ventilateur pour la sortir du carter. Lorsque vous manipulez ou nettoyez la roue de ventilateur, assurez-vous de ne pas déplacer les masses d'équilibrage (agrafes) sur les pales de la roue de ventilateur.

- c. À l'aide d'une brosse, retirez la saleté incrustée sur la roue de ventilateur et le carter. Retirez ensuite la peluche et la saleté sur la roue de ventilateur et le carter à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse douce. Retirez la graisse et l'huile avec un solvant léger.
  - d. Réassemblez la roue de ventilateur dans le carter.
  - e. Réassemblez le moteur dans le carter. Assurez-vous de serrer les vis de pression sur les plats de l'arbre du moteur, et non sur la partie ronde. Remettez le ventilateur en place dans l'appareil. Remettez le condensateur en place.
  - f. Branchez les prises à 5 et 4 broches au moteur de ventilateur intérieur.
  - g. Réinstallez les panneaux d'accès du ventilateur (consultez la Fig. 18).
3. Rebranchez l'alimentation électrique de l'appareil. Mettez l'appareil en marche et vérifiez le sens de rotation et la vitesse du moteur durant les cycles de chauffage et de refroidissement.




Fig. 17 – Compartiment de ventilateur et boîtier de fumée

A170031FR




Fig. 18 – Panneaux d'accès de l'appareil

A09211FR

### **Ventilateur de tirage induit (air de combustion)**

Le ventilateur de tirage induit comprend un moteur, un carter et une roue de ventilateur de tirage induit.

Nettoyez l'ensemble périodiquement pour assurer un débit d'air approprié et un rendement de chauffage optimal. À l'automne, inspectez la roue de ventilateur puis périodiquement pendant la saison de chauffage. Au cours de la première saison de chauffage, vérifiez la roue de ventilateur toutes les deux semaines pour déterminer la fréquence de nettoyage appropriée.

Pour l'inspection de la roue de ventilateur, retirez le coupe-tirage. À l'aide d'une lampe de poche, inspectez la roue de ventilateur. Si la roue de ventilateur doit être nettoyée, retirez le ventilateur de tirage induit comme suit:

1. Retirez le panneau d'accès de commande (consultez la Fig. 18).
2. Retirez les 5 vis fixant le ventilateur de tirage induit au couvercle du boîtier de fumée.
3. Faites glisser l'ensemble hors de l'appareil. (Consultez la Fig. 19.) Nettoyez la roue de ventilateur. Si un nettoyage plus poussé est requis, observez les étapes 4 et 5.
4. Retirez les 2 vis de pression, puis enlevez la roue de ventilateur.
5. Pour déposer le moteur de ventilateur de tirage induit, retirez les vis fixant le moteur au carter de ventilateur.
6. Pour réinstaller l'ensemble, inversez l'ordre des étapes ci-dessus.

### **Passages de gaz de combustion**

Pour l'inspection du boîtier de fumée et des parties supérieures de l'échangeur thermique:

1. Retirez le ventilateur de tirage induit selon les directives de la section Ventilateur de tirage induit.
2. Retirez les 11 vis fixant le couvercle du boîtier de fumée (consultez la Fig. 17) à l'échangeur thermique. Inspectez les échangeurs thermiques.
3. Au besoin, nettoyez toutes les surfaces à l'aide d'une brosse métallique.

### **Interrupteur de limite**

Retirez les panneaux d'accès du ventilateur (consultez la Fig. 18). L'interrupteur de limite est situé sur le compartiment de ventilateur.

### **Allumage du brûleur**

Cet appareil est doté d'un système d'allumage par étincelle à verrouillage à 100%. Le module d'allumage (IGC) est situé dans le boîtier de commande (consultez la Fig. 17). Le module comprend une DEL d'autodiagnostic. Pour les réparations, reportez-vous à l'étiquette de schéma ou au Tableau 5 dans ces directives pour l'interprétation de la DEL d'autodiagnostic.

Si l'appareil se verrouille, il est possible de le réinitialiser en coupant momentanément l'alimentation ou en tournant le sélecteur du thermostat à OFF (arrêt).

### **Brûleurs principaux**

Avant chaque saison de chauffage, recherchez des dommages ou un blocage pouvant être occasionnés par la corrosion ou autres causes possibles. Observez les flammes du brûleur principal et réglez le brûleur au besoin.

Retrait du module de gaz

Pour retirer le module de gaz aux fins de réparation:

1. Fermez le robinet de gaz principal.
2. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil et placez une étiquette de verrouillage.
3. Retirez le panneau d'accès de commande (consultez la Fig. 18).
4. Débranchez la tuyauterie de gaz de la vanne de gaz de l'appareil.
5. Enlevez le support du compartiment de ventilateur en retirant les 2 vis sur le côté gauche du compartiment de commande sur le panneau du compartiment de ventilateur. Faites glisser la partie inférieure du support vers l'avant pour le retirer. (Consultez la Fig. 17.)
6. Débranchez les fils de la vanne de gaz. Identifiez chaque fil.
7. Retirez l'allumeur et débranchez les fils du module de l'allumeur.
8. Retirez la vis fixant le porte-brûleur à la base de l'appareil (consultez la Fig. 17).
9. Sortez le porte-brûleur de l'appareil (consultez la Fig. 17 et la Fig. 20).
10. Pour réinstaller l'ensemble, inversez l'ordre des étapes ci-dessus.
11. Vérifiez les raccords à la recherche de fuites.

## ⚠ AVERTISSEMENT

### DANGER D'EXPLOSION OU D'INCENDIE

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves, voire la mort.

Ne purgez pas une conduite de gaz dans une chambre de combustion. N'utilisez pas une allumette ou une flamme nue pour détecter les fuites de gaz. Utilisez une solution savonneuse disponible dans le commerce, spécialement conçue pour la détection des fuites, et vérifiez tous les raccords. Un incendie ou une explosion pourrait entraîner des dommages matériels, de sérieuses blessures, voire même la mort.

### Serpentin extérieur, serpentin intérieur et bac de récupération des condensats

Inspectez le serpentin extérieur, le serpentin intérieur et le bac de récupération des condensats au moins une fois l'an. Les serpentins doivent être propres lorsqu'ils sont secs. Par conséquent, inspectez et nettoyez les serpentins au début et à la fin de la saison de refroidissement. Retirez toutes les obstructions, incluant l'herbe et la végétation arbustive, susceptibles de réduire le débit d'air traversant le serpentin du condenseur.

Redressez les ailettes endommagées à l'aide d'un peigne fin. Si les ailettes sont recouvertes de saleté ou de peluche, nettoyez-les à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse douce. Faites attention de ne pas plier les ailettes. Si les serpentins sont recouverts d'huile ou de graisse, nettoyez-les avec un détergent doux et de l'eau. Rincez les serpentins à l'eau claire à l'aide d'un boyau d'arrosage. Prenez garde de ne pas éclabousser d'eau les moteurs, l'isolant, le câblage et les filtres à air. Il est préférable de pulvériser l'eau sur les ailettes du serpentin extérieur de l'intérieur vers l'extérieur de l'appareil. Si l'appareil comporte des serpentins de condenseur intérieur et extérieur, assurez-vous de nettoyer entre les deux serpentins. Prenez soin de rincer toute la saleté et les débris à la base de l'appareil.

Inspectez le bac de récupération et la conduite d'évacuation des condensats au même moment que les serpentins. Pour nettoyer le bac de récupération et l'évacuation des condensats, retirez d'abord tous les débris du bac. Rincez le bac de récupération et le tuyau d'évacuation des condensats à l'eau claire. Prenez garde de ne pas éclabousser d'eau les moteurs, l'isolant, le câblage et les filtres à air. Si le tuyau d'évacuation est partiellement bouché, utilisez un furet ou autre instrument semblable pour le déboucher. Vérifiez aussi que l'orifice d'évacuation auxiliaire situé au-dessus du tuyau d'évacuation n'est pas bouché.




Fig. 19 – Retrait du moteur et de la roue de ventilateur

C99085FR




Fig. 20 – Porte-brûleur déposé

A07680




Fig. 21 – Emplacement du thermostat de dégivrage

C99029FR

**Ventilateur extérieur****! MISE EN GARDE****RISQUE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL**

Le non-respect de cette mise en garde risque d'endommager des composants de l'appareil.

Le ventilateur extérieur ne doit pas être obstrué pour assurer un rendement de refroidissement optimal de l'appareil. Ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil.

1. Retirez les 6 vis fixant la grille extérieure et le moteur au couvercle supérieur.
2. Placez l'ensemble moteur-grille à l'envers sur le couvercle supérieur pour accéder aux pales de ventilateur.
3. Vérifiez si les pales de ventilateur sont fissurées ou pliées.
4. Si vous devez retirer la roue de ventilateur, desserrez les vis de pression et glissez-la hors de l'arbre du moteur.
5. Assurez-vous de remettre la roue de ventilateur dans la même position qu'à l'origine.
6. Vérifiez que les vis de pression s'engagent bien sur le plat de l'arbre du moteur au serrage.
7. Remettez la grille en place.

**Commandes électriques et câblage**

Vérifiez les commandes électriques et le câblage tous les ans. Assurez-vous de couper d'abord l'alimentation en gaz, et ensuite l'alimentation électrique de l'appareil.

Retirez les panneaux d'accès (consultez Fig. 18) pour accéder aux commandes électriques et au câblage. Vérifiez que toutes les connexions électriques sont bien serrées. Serrez toutes les vis des connexions. Si les connexions portent des traces de décoloration ou de brûlure, démontez les connexions, nettoyez toutes les pièces, coupez et dénudez l'extrémité des fils, puis refaites-les correctement en serrant bien.

Une fois la procédure d'inspection des commandes électriques et du câblage terminée, remettez les panneaux d'accès en place (consultez Fig. 18). Mettez l'appareil en marche et vérifiez son bon fonctionnement sur un cycle complet de chauffage et de refroidissement. Si des problèmes surviennent durant le cycle de fonctionnement, ou si l'on suspecte une anomalie, vérifiez chaque composant électrique à l'aide d'un instrument de contrôle approprié. Reportez-vous à l'étiquette de câblage de l'appareil pour l'exécution de ces contrôles.

**REMARQUE :** Reportez-vous à la séquence de fonctionnement de chauffage et de refroidissement dans le présent manuel pour déterminer le fonctionnement approprié des commandes.

**Circuit de frigorigène**

Inspectez annuellement tous les raccords des tubes de frigorigène.


**! AVERTISSEMENT****RISQUE D'EXPLOSION, DE BLESSURES ET DE DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT**

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels. Système sous pression.

Dépressurisez et récupérez tout le frigorigène avant une réparation du système ou la mise au rebut définitive de l'appareil. Utilisez tous les orifices d'entretien et ouvrez tous les dispositifs de régulation de débit, y compris les électrovalves.

Si vous soupçonnez une baisse de rendement, procédez à un essai de fuite de frigorigène à l'aide d'un détecteur de fuite électronique ou d'une solution d'eau savonneuse. Si l'essai révèle une fuite de frigorigène, reportez-vous à la section Recherche d'une fuite de frigorigène.

Si vous soupçonnez une baisse de rendement et que l'essai ne révèle aucune fuite de frigorigène, reportez-vous à la section Vérification et réglage de la charge de frigorigène.



A08505FR

DISTANCE MAXIMALE ENTRE LE DESSUS DE LA GRILLE DE VENTILATEUR ET LE BAS DES PALES DE VENTILATEUR

| Calibre | « A » |     |
|---------|-------|-----|
|         | Po    | mm  |
| 24      | 7,1   | 180 |
| 30      | 8,0   | 203 |
| 36      | 7,6   | 193 |
| 42      | 7,6   | 193 |
| 48      | 7,6   | 193 |
| 60      | 7,6   | 193 |

Fig. 22 – Position des pales de ventilateur

### **Entrée du gaz**

Normalement, il n'est pas nécessaire de vérifier l'arrivée de gaz, sauf si l'on soupçonne une baisse de rendement du chauffage. En cas de problème, reportez-vous à la section Mise en service.

### **Débit d'air intérieur**

Normalement, il n'est pas nécessaire de vérifier les débits d'air de chauffage et de refroidissement, sauf si l'on soupçonne une baisse de rendement. En cas de problème, vérifiez que tous les registres de soufflage et de retour d'air sont ouverts et libres d'obstructions, et que les filtres à air sont propres. Le cas échéant, reportez-vous à la section Débit d'air intérieur et réglages de débit d'air pour vérifier le débit d'air du système.

### **Vérification du thermostat de dégivrage**

Normalement, le thermostat de dégivrage est situé à la partie la plus basse de la conduite de liquide, en sortie du serpentín de condenseur gauche (consultez Fig. 21). Le thermostat se ferme à 32\_F (0\_C) et s'ouvre à 65\_F (18\_C).

### **Composants Puron (R-410A)**

#### **Dispositif de dosage (détendeur thermostatique et piston)**

Cet appareil utilise un détendeur thermostatique à égalisation de pression avec fonction d'arrêt d'urgence dans le serpentín intérieur et un piston de chaque côté du serpentín extérieur. Le détendeur thermostatique maintient une température de surchauffe constante en sortie de l'évaporateur en mode de refroidissement afin d'améliorer le rendement global du système.

#### **Pressostats**

Les pressostats sont des dispositifs de protection câblés dans le circuit de commande basse tension. Ces dispositifs arrêtent le compresseur lorsque des pressions anormalement hautes ou basses surviennent dans le circuit de frigorigène. Ces pressostats sont spécifiquement conçus pour les circuits de frigorigène Puron (R-410A). Les pressostats R-22 ne doivent pas être utilisés comme pièces de remplacement sur les circuits de frigorigène Puron (R-410A).

#### **Interrupteur de perte de charge**

Situé sur la conduite de liquide, cet interrupteur protège contre les basses pressions d'aspiration causées par une perte de charge, un trop faible débit d'air à travers le serpentín intérieur ou des filtres colmatés, entre autres. Il s'ouvre lorsque la pression chute à 20 psig environ. Si la pression dans le circuit est supérieure à cette valeur, l'interrupteur doit être fermé. Pour vérifier le fonctionnement de cet interrupteur :

1. Coupez toute alimentation électrique de l'appareil.

2. Débranchez les fils de l'interrupteur.

3. Branchez les cordons d'un ohmmètre aux bornes de l'interrupteur. Si l'interrupteur est en bon état de fonctionnement, l'instrument doit indiquer une continuité.

**REMARQUE :** Étant donné que ces interrupteurs sont branchés à un circuit de frigorigène sous pression, il est déconseillé de les retirer pour exécuter des procédures de dépannage, sauf si l'on est relativement certain qu'il y a un problème. S'il faut retirer l'interrupteur, libérez et récupérez tout le frigorigène du circuit de sorte que la pression soit à 0 psig. N'ouvrez jamais le circuit sans d'abord casser le vide à l'azote sec.

#### **Pressostat haute pression**

Situé dans la conduite de refoulement, le pressostat haute pression protège le condenseur contre les pressions excessives. Il s'ouvre lorsque la pression atteint 650 psig.

Les hautes pressions peuvent être causées par un serpentín extérieur encrassé, une défaillance du moteur de ventilateur, ou une recirculation de l'air extérieur. Pour vérifier le fonctionnement de cet interrupteur :

1. Coupez toute alimentation électrique de l'appareil.
2. Débranchez les fils de l'interrupteur.
3. Branchez les cordons d'un ohmmètre aux bornes de l'interrupteur. Si l'interrupteur est en bon état de fonctionnement, l'instrument doit indiquer une continuité.

#### **Compresseur Copeland Scroll (Puron (R-410A) Refrigerant)**

Le compresseur utilisé sur ces appareils est spécialement conçu pour le frigorigène Puron (R-410A), et il n'est pas interchangeable.

Le compresseur est un dispositif électromécanique. Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez à proximité d'un compresseur. Pour la plupart des procédures de dépannage, l'alimentation doit être coupée. Les frigorigènes présentent des risques additionnels.

|   |   |
|---|---|
|  <b>AVERTISSEMENT</b> |   |
|                       | <b>RISQUE D'EXPLOSION</b>   |
|   | Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des dommages matériels ou causer des blessures graves ou mortelles.<br>Lors de la manipulation du frigorigène, portez des lunettes de sécurité et des gants. Tenez les chalumeaux et autres sources d'allumage à l'écart du frigorigène et des huiles. |





Fig. 23 – Circuit de frigorigène

C99097




**LÉGENDE**

- HPS Pressostat haute pression
- LCS Interrupteur de perte de charge
-  Dispositif de dosage AccuRater®
-  Les flèches indiquent le sens du débit

Fig. 24 – Fonctionnement typique de la thermopompe, mode de refroidissement

C03011FR



**Fig. 25 – Fonctionnement typique de la thermopompe, mode de chauffage**

C03012FR

Le compresseur scroll pompe le frigorigène dans le circuit par l'interaction d'une spirale fixe et d'une spirale qui se déplace excentriquement. Le compresseur scroll n'utilise pas de soupapes d'aspiration ou de refoulement dynamiques, et tolère mieux les contraintes occasionnées par les débris, les coups de liquide et les démarrages noyés. Le compresseur est équipé d'un orifice de décharge de pression interne. L'orifice de décharge de pression est un dispositif de sécurité conçu pour protéger contre les hautes pressions extrêmes. La plage de pression différentielle de l'orifice de décharge est de 550 à 625 psig.

## AVERTISSEMENT

### DANGER RELIÉ AU FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ

Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Ce circuit utilise du frigorigène Puron (R-410A) et fonctionne à des pressions supérieures aux circuits avec frigorigènes R-22 ou autres. Aucun autre frigorigène ne doit être utilisé dans ce circuit. Les manomètres à tubulure, les flexibles et le système de récupération doivent être spécifiquement conçus pour le frigorigène Puron (R-410A). Dans le doute, communiquez avec le fabricant de l'équipement.

### Circuit de frigorigène

Ces renseignements portent sur le circuit de frigorigène, incluant l'huile requise pour le compresseur, l'entretien des systèmes sur des toitures avec matériaux synthétiques et sur le filtre déshydrateur et la charge de frigorigène.

### Huile de compresseur

Si vous devez ajouter de l'huile, utilisez l'huile Uniqema RL32-3MAF. Si cette huile n'est pas disponible, utilisez l'huile Copeland Ultra 32 CC ou Mobil Arctic EAL22CC CC. Cette huile est extrêmement hygroscopique, ce qui signifie qu'elle absorbe l'eau très rapidement. Les huiles POE peuvent absorber jusqu'à 15 fois plus d'eau que les autres huiles conçues pour les frigorigènes HCFC et CFC. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter d'exposer l'huile à l'atmosphère.

Entretien des systèmes sur des toitures avec matériaux synthétiques

Les lubrifiants POE (ester à base de polyol) pour compresseurs peuvent causer des dommages à long terme à certains matériaux synthétiques pour toitures.

Tout déversement, même nettoyé immédiatement, peut rendre le matériau friable et causer un fendillement dans les années qui suivent. Lorsqu'une procédure d'entretien présente des risques de déversement d'huile de compresseur sur la toiture, prenez les précautions appropriées pour protéger la toiture. Ces procédures à risque comprennent, entre autres, le remplacement du compresseur, la réparation de fuites, le remplacement de composants tels qu'un filtre déshydrateur, un pressostat, un dispositif de dosage, un accumulateur ou un robinet inverseur.

### Précautions relatives aux toitures en matériaux synthétiques

1. Recouvrez la zone de travail de la toiture d'une bâche en polyéthylène imperméable. Couvrez une surface d'environ 10 x10 pi (3 x 3 m).
2. Disposez des chiffons d'atelier en tissu éponge au pied du panneau d'entretien de l'appareil pour absorber les déversements de lubrifiant, limiter les écoulements et éviter d'endommager la bâche en y déposant des outils ou des composants.
3. Placez des chiffons d'atelier en tissu éponge directement sous les composants à réparer pour éviter les écoulements de lubrifiant par les ouvertures à volets à la base de l'appareil.
4. Effectuez l'entretien requis.
5. Retirez et éliminez tout matériau contaminé par de l'huile en respect des codes locaux.

### Déshydrateur-filtre de la conduite de liquide

Le filtre déshydrateur est spécialement conçu pour le frigorigène Puron (R-410A). Utilisez uniquement des composants de rechange approuvés par l'usine. Chaque fois que le circuit de frigorigène est exposé à l'atmosphère, vous devez remplacer le filtre déshydrateur. Pour remplacer le filtre déshydrateur, utilisez un coupe-tube pour le séparer du circuit. Ne tentez pas de dessouder le filtre déshydrateur du circuit. Ce faisant, la chaleur due au dessoudage libérerait l'humidité et les contaminants du déshydrateur dans le circuit.

### Charge des circuits de frigorigène Puron (R-410A)

Reportez-vous à la plaque signalétique et au tableau de charge de l'appareil. Certaines bouteilles de frigorigène R-410A renferment un tube plongeur qui permet au frigorigène liquide de circuler avec la bouteille en position verticale. Si vous utilisez des bouteilles munies d'un tube plongeur, chargez le Puron (R-410A) dans les appareils avec les bouteilles en position verticale à l'aide d'un flexible et de manomètres à tubulure. Chargez le frigorigène par la conduite d'aspiration.

### Vérification du thermostat de dégivrage

Normalement, le thermostat de dégivrage est situé à la partie la plus basse de la conduite de liquide, en sortie du serpentin de condenseur gauche (consultez Fig. 26). Le thermostat se ferme à 32\_F (0\_C) et s'ouvre à 65\_F (18\_C).

Les signaux provenant du thermostat indiquent à la thermopompe que les conditions sont propices au dégivrage, ou qu'elles ont changé pour terminer le dégivrage. Le thermostat de dégivrage est un thermocontact rattaché au serpentin extérieur afin de détecter sa température. La plage de température normale est fermée à 32\_ ? 3\_F (0 ? 1.7\_C) et s'ouvre à 65\_ ? 5\_F (18 ? 2.8\_C).

**REMARQUE :** Le thermostat de dégivrage doit être situé sur la conduite de liquide du serpentin extérieur, sur le circuit du bas et aussi près que possible du serpentin. Il se trouve sur le serpentin arrière gauche.




Fig. 26 – Thermostat de dégivrage

C99029FR

## Dépannage

Utilisez les Guides de dépannage (consultez le [Tableau 11](#), le [Tableau 12](#) et le [Tableau 13](#)) en cas de problèmes avec ces appareils.

### Liste de vérification de la mise en service

Utilisez la liste de vérification de mise en service pour l'exécution des procédures de mise en service appropriées.

My Learning Center centralise les ressources de formation relatives aux systèmes de CVC résidentiels professionnels pour vous aider à renforcer votre carrière et vos activités. Il nous tient à cœur d'offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité en ligne et en classe.

Accédez à My Learning Center à l'aide de vos identifiants HVAC Partners à l'adresse [www.MLCTraining.com](http://www.MLCTraining.com). Veuillez communiquer avec nous à l'adresse [mylearning@carrier.com](mailto:mylearning@carrier.com) pour toute question.

Tableau 11 – Guide de dépannage – Mode de refroidissement ou de chauffage de la thermopompe

| SYMPTÔME   | CAUSE  | MESURE CORRECTIVE   |
|--|--|---|
| Le compresseur et le ventilateur extérieur ne démarrent pas.                         | Panne d'alimentation   | Communiquez avec votre compagnie d'électricité.   |
|  | Fusible grillé ou disjoncteur déclenché  | Remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur.   |
|  | Thermostat, contacteur, transformateur ou relais de commande défectueux                              | Remplacez les composants défectueux.  |
|  | Tension de ligne insuffisante  | Déterminez la cause et corrigez le problème.  |
|  | Câblage incorrect ou défectueux  | Consultez le schéma de câblage et corrigez le problème.   |
| Le compresseur ne démarre pas, mais le ventilateur extérieur fonctionne.             | Thermostat réglé trop haut   | Abaissez le réglage du thermostat sous la température de la pièce.  |
|  | Câblage défectueux ou connexions desserrées dans le circuit du compresseur                           | Vérifiez le câblage et réparez ou remplacez les éléments au besoin.   |
|  | Moteur de compresseur grillé, grippé ou protection interne contre les surcharges ouverte             | Recherchez la cause et remplacez le compresseur au besoin.  |
| Le compresseur fonctionne par intervalles (autres que ceux des appels du thermostat) | Condensateur de marche/démarrage, protection contre les surcharges ou relais de démarrage défectueux | Déterminez la cause et corrigez le problème.  |
|  | Surcharge ou charge insuffisante de frigorigène  | Récupérez le frigorigène, purgez le circuit et rechargez-le en utilisant la charge indiquée sur la plaque signalétique.   |
|  | Compresseur défectueux   | Remplacez le compresseur et déterminez la cause.  |
|  | Tension de ligne insuffisante  | Déterminez la cause et corrigez le problème.  |
|  | Serpentin extérieur obstrué  | Déterminez la cause et corrigez le problème.  |
|  | Condensateur de marche/démarrage, protection contre les surcharges ou relais de démarrage défectueux | Déterminez la cause et corrigez le problème.  |
|  | Thermostat défectueux  | Remplacez le thermostat.  |
|  | Moteur de ventilateur extérieur ou condensateur défectueux   | Remplacez.  |
| Le compresseur fonctionne en continu.  | Robinet inverseur endommagé  | Déterminez la cause et corrigez le problème   |
|  | Obstruction dans le circuit de frigorigène   | Localisez et retirez l'obstruction.   |
|  | Filtre à air colmaté   | Remplacez le filtre.  |
|  | Capacité de l'appareil insuffisante pour la charge   | Diminuez la charge ou augmentez la capacité de l'appareil.  |
|  | Thermostat réglé trop bas  | Réinitialisez le thermostat.  |
|  | Faible charge de frigorigène   | Localisez la fuite, réparez et rechargez le circuit.  |
|  | Avarie mécanique du compresseur.   | Remplacez le compresseur.   |
| Pression de tête excessive.  | Air dans le circuit  | Récupérez le frigorigène, purgez le circuit et rechargez-le.  |
|  | Serpentin gelé et fonction de dégivrage incorrecte   | Vérifiez les réglages de la minuterie de dégivrage, et réinitialisez-les au besoin. Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur de température de dégivrage, et remplacez-le au besoin |
|  | Serpentin extérieur encrassé ou obstrué  | Nettoyez le serpentin ou retirez l'obstruction.   |
|  | Filtre à air colmaté   | Remplacez le filtre.  |
|  | Serpentin intérieur ou extérieur encrassé  | Nettoyez le serpentin.  |
| Pression de tête trop faible.  | Surcharge de frigorigène   | Récupérez l'excès de frigorigène.   |
|  | Air dans le circuit  | Récupérez le frigorigène, purgez le circuit et rechargez-le.  |
|  | Restriction du débit d'air intérieur ou extérieur ou recirculation de l'air                          | Déterminez la cause et corrigez le problème.  |
| Pression d'aspiration excessive.   | Faible charge de frigorigène   | Recherchez des fuites, réparez et rechargez le circuit.   |
|  | Fuite de la soupape de surpression interne du compresseur.   | Remplacez le compresseur.   |
|  | Obstruction dans la conduite de liquide  | Retirez l'obstruction.  |
| Pression d'aspiration trop faible.   | Charge de chauffage élevée   | Vérifiez la source et corrigez le problème.   |
|  | Fuite de la soupape de surpression interne du compresseur  | Remplacez le compresseur.   |
|  | Surcharge de frigorigène   | Récupérez l'excès de frigorigène.   |
|  | Robinet inverseur soulevé par un obstacle ou fuite interne   | Remplacez le robinet.   |
| Le compresseur fonctionne, mais le ventilateur extérieur ne démarre pas              | Filtre à air colmaté   | Remplacez le filtre.  |
|  | Faible charge de frigorigène   | Recherchez des fuites, réparez et rechargez le circuit.   |
|  | Obstruction du dispositif de dosage ou dans le circuit côté bas                                      | Éliminez l'obstruction.   |
|  | Débit d'air insuffisant à travers le serpentin intérieur   | Augmentez la quantité d'air. Vérifiez et remplacez le filtre au besoin.   |
|  | Température trop basse dans la zone climatisée   | Réinitialisez le thermostat.  |
|  | Température ambiante extérieure inférieure à 55°F (12,8 ° C)   | Installez un ensemble de basse température ambiante.  |
| Le compresseur fonctionne, mais le ventilateur extérieur ne démarre pas              | Filtre déshydrateur installé sur place obstrué   | Remplacez.  |
|  | (Chaleur) serpentin extérieur gelé   | Réglez la minuterie de la carte de commande à 30 minutes entre les cycles de dégivrage  |

Tableau 12 – Guide de dépannage – Chauffage

| SYMPTÔME                       | CAUSE   | MESURE CORRECTIVE  |
|--------------------------------|---|--|
| Les brûleurs ne s'allument pas | Eau dans les conduites de gaz   | Évacuez l'eau. Installez un point de purge.  |
|                                | La fournaise n'est pas alimentée.   | Vérifiez les fusibles, le câblage ou le disjoncteur du circuit d'alimentation.   |
|                                | Pas d'alimentation 24 V au circuit de commande  | Vérifiez le transformateur.<br>REMARQUE : Certains transformateurs ont une protection de surtension interne qui requiert une période de refroidissement avant le réarmement.   |
|                                | Problème de câblage ou connexions desserrées  | Vérifiez tout le câblage et le serrage des écrous de connexion.  |
|                                | Électrodes désalignées  | Vérifiez l'allumage de la flamme et la position de détection des électrodes<br>Effectuez un réglage au besoin.   |
|                                | Pas d'arrivée de gaz aux brûleurs principaux  | 1. Vérifiez la présence d'air dans la conduite de gaz. Purgez l'air au besoin. REMARQUE : Après avoir purgé l'air de la conduite de gaz, attendez au moins 5 minutes pour que le gaz puisse se dissiper avant de tenter d'allumer l'appareil. 2. Vérifiez la vanne de gaz.   |
| Chauffage inadéquat            | Filtre à air colmaté  | Nettoyez ou remplacez le filtre au besoin.   |
|                                | Arrivée de gaz insuffisante à la fournaise  | Vérifiez que la pression de gaz au collecteur correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.  |
|                                | Capacité de l'appareil insuffisante pour l'application  | Remplacez l'appareil par un modèle de capacité suffisante ou ajoutez un autre appareil.  |
|                                | Débit d'air restreint   | Nettoyez ou remplacez le filtre. Enlevez toute obstruction.  |
|                                | L'interrupteur de limite fait fonctionner les brûleurs principaux par intervalles                   | Vérifiez le sens de marche du ventilateur et l'élévation de température de l'appareil Effectuez un réglage au besoin.  |
| Flammes incorrectes            | Combustion incomplète produisant: Odeurs d'aldéhydes, monoxyde de carbone, suie, flammes flottantes | 1. Serrez toutes les vis autour du compartiment de brûleur<br>2. Échangeur thermique fendu. Remplacez.<br>3. Flammes excessives. Réduisez l'admission de gaz (remplacez les buses ou réglez la conduite de gaz ou la pression dans le collecteur).<br>4. Vérifiez l'alignement du brûleur.<br>5. Vérifiez s'il y a blocage dans l'échangeur thermique. Nettoyez au besoin. |

Tableau 13 – Guide de dépannage – Codes d'état du témoin DEL

| SYMPTÔME  | CAUSE  | MESURE CORRECTIVE   |
|---|--|---|
| Panne d'alimentation ou panne matérielle (DEL ÉTEINTE)                                | Perte d'alimentation du module de commande (IGC)*.                                 | Vérifiez le fusible de 5 A de l'IGC*, l'alimentation de l'appareil, le disjoncteur du circuit de 24 V et le transformateur Les appareils sans disjoncteur de 24 V ont une protection interne contre les surcharges dans le transformateur de 24 V. Si la protection contre les surcharges se déclenche, attendez 10 minutes pour qu'elle se réarme automatiquement.                             |
| Contrôlez le fusible et le circuit de basse tension (1 clignotement de la DEL)        | Fusible grillé ou manquant ou court-circuit dans le câblage secondaire (24 Vc.a.). | Au besoin, remplacez le fusible. Recherchez un court-circuit dans le câblage de basse tension (24 Vc.a.).   |
| Anomalie de l'interrupteur de limite (2 clignotements de la DEL)                      | L'interrupteur de limite de haute température est ouvert.                          | Vérifiez le fonctionnement du moteur de ventilateur extérieur (évaporateur). Vérifiez que l'élévation de température d'air de soufflage correspond à la plage de température qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil. Nettoyez ou remplacez les filtres à air.  |
| Anomalie de détection de flamme (3 clignotements de la DEL)                           | L'IGC* a détecté une flamme qui ne devrait pas être présente.                      | Réinitialisez l'appareil. Si le problème persiste, remplacez la carte de commande.  |
| Quatre anomalies consécutives de l'interrupteur de limite (4 clignotements de la DEL) | Débit d'air inadéquat à l'appareil.  | Vérifiez le fonctionnement du moteur de ventilateur extérieur (évaporateur) et que l'élévation de température d'air de soufflage correspond à la plage de température qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil.  |
| Verrouillage d'allumage (5 clignotements de la DEL)                                   | L'appareil a fait des tentatives d'allumage non réussies pendant 15 minutes.       | Vérifiez l'allumeur et la position des électrodes de détection des flammes, l'espace entre les électrodes, etc. Vérifiez que les fils de détection de flamme et de l'allumeur sont correctement branchés. Vérifiez que l'appareil reçoit la quantité de gaz appropriée.   |
| Anomalie de pressostat du moteur (6 clignotements de la DEL)                          | Pressostat ouvert.   | Vérifiez les connexions du câblage entre le pressostat et le moteur de ventilateur de tirage induit. Vérifiez que le flexible du pressostat est bien raccordé au carter de tirage induit et au pressostat. Vérifiez que la roue de ventilateur de tirage induit est correctement montée sur l'arbre du moteur. Vérifiez que l'arbre du moteur de ventilateur de tirage induit tourne librement. |

**Tableau 13 – Guide de dépannage – Codes d'état du témoin DEL**

|   |  |   |
|---|--|---|
| Anomalie de l'interrupteur de retour de flamme (7 clignotements de la DEL)  | L'interrupteur de retour de flamme est ouvert.                         | L'interrupteur de retour de flamme se réarme automatiquement, mais l'IGC* continue de verrouiller l'appareil. Vérifiez le fonctionnement de la vanne de gaz. Vérifiez que la roue de ventilateur de tirage induit est correctement montée sur l'arbre du moteur. Inspectez l'échangeur thermique. Réinitialisez l'alimentation de l'appareil. |
| Anomalie de commande interne (8 clignotements de la DEL)<br>Réenclenchement automatique temporaire de 1 heure (9 clignotements de la DEL) | Le microprocesseur a détecté une erreur logicielle ou matérielle.      | Si le code d'erreur ne s'efface pas en réinitialisant l'alimentation de l'appareil, remplacez l'IGC*.   |
|   | Interférence électrique gênant le fonctionnement du logiciel de l'IGC. | Réinitialisez la carte de commande de 24 V ou éteignez puis rallumez le thermostat. L'anomalie se réinitialisera automatiquement au bout d'une heure.   |

**IMPORTANT** : Reportez-vous au [Tableau 12](#) – Guide de dépannage – Chauffage pour une analyse plus poussée de dépannage.

**LÉGENDE**

IGC – Régulateur de gaz intégré

DEL – Diode électroluminescente

## MISE EN GARDE

### PRÉCAUTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (DES) – RISQUE DE NON-FIABILITÉ

Le non-respect de cette mise en garde pourrait provoquer des dommages aux composants de l'appareil.

Les décharges électrostatiques peuvent nuire aux composants électroniques. Prendre toutes les précautions nécessaires durant l'installation, l'entretien et la réparation des dispositifs de commande électroniques de la chaudière. Ces précautions empêcheront les décharges électrostatiques causées par le personnel et les outils utilisés durant la procédure. Elles aideront à protéger les dispositifs de commande contre toute décharge électrostatique en équilibrant le potentiel électrostatique entre la chaudière, les dispositifs de commande et le personnel au même potentiel électrostatique.

## Liste de vérification de la mise en service

(retirez-la et rangez-la avec les fichiers du chantier)

### I. RENSEIGNEMENTS PRÉLIMINAIRES

NUMÉRO DE MODÈLE : \_\_\_\_\_

NUMÉRO DE SÉRIE : \_\_\_\_\_

DATE : \_\_\_\_\_

TECHNICIEN : \_\_\_\_\_

### II. AVANT LA MISE EN SERVICE (cochez chaque item lorsque complété)

- VÉRIFIEZ QUE TOUS LES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE ONT ÉTÉ RETIRÉS DE L'APPAREIL
- RETIREZ TOUS LES BOULONS DE RETENUE ET LES SUPPORTS COMME MENTIONNÉ DANS LES DIRECTIVES D'INSTALLATION
- VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET LES BORNES SONT BIEN SERRÉES
- RECHERCHEZ DES FUITES DANS LA TUYAUTERIE DE GAZ (LE CAS ÉCHÉANT)
- VÉRIFIEZ QUE LE FILTRE À AIR INTÉRIEUR (ÉVAPORATEUR) EST PROPRE ET BIEN EN PLACE
- VÉRIFIEZ QUE L'APPAREIL EST INSTALLÉ DE NIVEAU
- VÉRIFIEZ LE POSITIONNEMENT DE LA ROUE DE VENTILATEUR PAR RAPPORT AU CARTER ET À L'OUVERTURE DE CARTER, PUIS LE SERRAGE DES VIS DE PRESSION
- INSPECTER LA TUBULURE

### III. MISE EN SERVICE

#### ÉLECTRIQUE

TENSION D'ALIMENTATION \_\_\_\_\_

CONSOMMATION DE COURANT DU COMPRESSEUR \_\_\_\_\_

CONSOMMATION DE COURANT DU VENTILATEUR INTÉRIEUR (ÉVAPORATEUR) \_\_\_\_\_

#### TEMPÉRATURES

TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR (CONDENSEUR) \_\_\_\_\_ THERMOMÈTRE SEC

TEMPÉRATURE DE L'AIR DE RETOUR THERMOMÈTRE SEC \_\_\_\_\_ DB \_\_\_\_\_ THERMOMÈTRE HUMIDE

AIR D'ALIMENTATION DE REFROIDISSEMENT THERMOMÈTRE SEC \_\_\_\_\_ DB \_\_\_\_\_ THERMOMÈTRE HUMIDE

AIR D'ALIMENTATION DE LA THERMOPOMPE \_\_\_\_\_

AIR D'ALIMENTATION DE CHAUFFAGE AU GAZ \_\_\_\_\_

#### PRESSIONS

PRESSION D'ENTRÉE DU GAZ \_\_\_\_\_ PO DE COLONNE D'EAU

PRESSION DU COLLECTEUR DE GAZ \_\_\_\_\_ PO DE COLONNE D'EAU

FRIGORIGÈNE \_\_\_\_\_ PSIG, TEMPÉRATURE DE LA CONDUITE D'ASPIRATION\* \_\_\_\_\_

REFOULEMENT DE FRIGORIGÈNE \_\_\_\_\_ PSIG, TEMP. DE CANALISATION LIQUIDE † \_\_\_\_\_

VÉRIFICATION DE LA CHARGE DE FRIGORIGÈNE SELON LES TABLEAUX DE CHARGE

#### ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE DU CHAUFFAGE AU GAZ

PLAGE D'ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE \_\_\_\_ (consultez la documentation)

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE MESURÉE \_\_\_\_\_

\* Mesuré à l'entrée d'aspiration du compresseur.

† Mesuré sur la conduite de liquide en aval du condenseur.